

総量削減義務と排出量取引制度における
優良特定地球温暖化対策事業所の認定基準

(第一区分事業所)
(第四計画期間版)

2024（令和6）年4月

東京都環境局

優良特定地球温暖化対策事業所の認定基準（第一区分事業所）

1 目的等

（1）目的

この基準は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。）第5条の15第1項の規定に基づき、対策の推進の程度が特に優れた事業所（都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則（平成13年東京都規則第34号。以下「規則」という。）第4条の16の表に規定する第一区分事業所に限る。）の基準を定めることを目的とする。

（2）定義

この基準において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

ア 特定地球温暖化対策事業所 条例第5条の7第9号に規定する特定地球温暖化対策事業所をいう。

イ トップレベル事業所 Diamond 規則第4条の20第4項の規定に基づき、知事より認められた地球温暖化の対策の推進の程度が極めて優れた事業所をいう。

ウ トップレベル事業所 Gold 規則第4条の20第4項の規定に基づき、知事より認められた地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所をいう。

エ トップレベル事業所 Silver 規則第4条の20第4項の規定に基づき、知事より認められた地球温暖化の対策の推進の程度が優れた事業所をいう。

オ トップレベル事業所 トップレベル事業所 Diamond、トップレベル事業所 Gold 及びトップレベル事業所 Silver をいう。

カ 認定申請事業所 条例第5条の15第1項に規定する申請を行う特定地球温暖化対策事業所をいう。

キ 認定申請事業所の用途 認定申請事業所を構成する単一の又は複数の用途として、認定申請事業所ごとに、別に定める優良特定地球温暖化対策事業所認定ガイドライン（以下「認定ガイドライン」という。）に基づき決定するものをいう。

（3）基本的考え方

ア トップレベル事業所は、現時点で実用段階にある省エネルギー対策、再生可能エネルギーの利用及びセロエミッショナ化への取組状況を総合的に評価して認定する。

イ トップレベル事業所に求める地球温暖化対策の水準は、特定地球温暖化対策事業所の目標として達成可能なものとする。

ウ 認定基準は、省エネルギー技術、再生可能エネルギー技術等の進展に合わせて、見直しを行うものとする。

エ トップレベル事業所の認定を公正に行うため、省エネルギー分野、再生可能エネルギー分野等の専門家で構成された検討会（以下「トップレベル検討会」という。）を設置し、意見を聴くものとする。

2 トップレベル事業所の認定

（1）トップレベル事業所の認定

東京都（以下「都」という。）は、認定申請事業所が次の事項を全て満足しているとき、トップレベル事業所に認定する。

- ア 地球温暖化対策推進状況評価書について、登録検証機関の検証の結果が「適合」であつて、その検証の方法が適正であること、又は、検証の結果が「都と要協議」であるが、協議の結果、「適合」に相当するものと認められること。
- イ 都による審査及びトップレベル検討会において、地球温暖化対策推進状況評価書の内容が適正と認められること。
- ウ 地球温暖化対策推進状況評価書における総合得点が、(2)に定めるトップレベル事業所の地球温暖化対策の認定水準を満足していること。
- エ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法律第49号）第5条第1項に基づく工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（平成21年経済産業省告示第66号）に規定するところにより管理標準を設定し、それに基づきエネルギーの使用の合理化に係る調整、計測・記録、保守・点検等を適切に行っていること。

(2) トップレベル事業所の地球温暖化対策の認定水準

認定申請事業所は、3(1)に定める評価項目について、3(3)に定める計算方法に従い、認定申請事業所の地球温暖化の対策の推進の程度を評価する総合得点を算定する。

トップレベル事業所 Diamond の地球温暖化対策の認定水準は、3(2)に定めるトップレベル Diamond 事業所の必須要件を満足し、かつ、総合得点（都が補正した場合にあっては、補正後の総合得点）が90点以上であることとする。

トップレベル事業所 Gold の地球温暖化対策の認定水準は、3(2)に定めるトップレベル事業所 Gold の必須要件を満足し、かつ、総合得点（都が補正した場合にあっては、補正後の総合得点）が80点以上であることとする。

トップレベル事業所 Silver の地球温暖化対策の認定水準は、3(2)に定める準トップレベル事業所 Silver の必須要件を満足し、かつ、総合得点（都が補正した場合にあっては、補正後の総合得点）が70点以上であることとする。

3 評価項目及び総合得点算定方法

特定地球温暖化対策事業所における地球温暖化対策の推進の程度を評価する項目（以下「評価項目」という。）を設定する。評価項目は、認定申請事業所がトップレベル事業所に認定されるための要求事項であるとともに、特定地球温暖化対策事業所が効果的に地球温暖化対策を推進するための対策メニューを示すものである。

認定申請事業所の地球温暖化対策の推進の程度は、別表第1の評価項目の欄に掲げる削減対策に対して、当該評価項目ごとに別表第2の取組状況の程度の欄に掲げる区分又は同表の評価点の欄に掲げる式の値により把握するものとする。

(1) 評価項目

評価項目は、現時点で実用段階にある省エネルギー対策等を基本に設定し、I 一般管理事項、II 建物及び設備性能に関する事項、III 事業所及び設備の運用に関する事項、IV 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項及びV 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項に分類して、別表第1の評価項目の欄に掲げる。

また、各評価項目を、重要度や難易度等を考慮して、必須項目、一般項目、加点項目に分類する。各評価項目の評価分類は、別表第1の評価分類の欄において「○」の印が記された分類とする。なお、認定申請事業所の竣工年度、評価項目に係る設備の設置年度、認定申請事業所の用途等が、別表第1の緩和措置等の欄に掲げる条件に該当する場合は、同欄に掲げ

るところにより、評価分類を「△」の印が記された分類に変更し、又は、評価項目から除外する。

「必須項目」：全ての認定申請事業所において、評価の対象とする。また、トップレベル事業所が必ず取り組むべきものとして評価を行う。

「一般項目」：全ての認定申請事業所において、評価の対象とする。また、トップレベル事業所が優先的に取り組むべきものとして評価を行う。

「加点項目」：認定申請事業所において、取組を行っているとき、評価の対象とする。

ただし、「必須項目」及び「一般項目」については、評価対象となる設備等が認定申請事業所に存在しない場合であって、別表第2の評価点の欄に「-」印の選択肢があるときは、評価項目から除外するものとする。

(2) トップレベル事業所の必須要件

必須項目である評価項目について、それぞれ、次のとおり不合格要件を定める。

ア 「3 a. 1 高効率熱源機器の導入」の不合格要件

設置年度が平成12年度（2000年度）より前又は平成24年度（2012年度）より後の熱源機器を1台でも使用している場合であって、全ての熱源機器の定格COP又はボイラーエff率が、熱源機種に応じて別表第2の表3. 3又は表3. 4の水準の欄に掲げる数値未満であること。

イ 「3 c. 1 高効率照明器具の導入」の不合格要件

評価点が0点であること又は対象となる主たる室用途ごとの最も消費電力の大きい主たるランプの種類の水準について、別表第2の表7. 1の係数の欄に掲げる数値が0.9未満であること。

ウ ア及びイ以外の評価項目の不合格要件

当該評価項目の取組状況の程度が、別表第2の取組状況の程度の欄に掲げる選択肢において最も低い取組状況であること。

トップレベル事業所 Diamond の必須要件は、必須項目である評価項目について不合格要件に該当するものの数が0であることとする。

トップレベル事業所 Gold の必須要件は、必須項目である評価項目について不合格要件に該当するものの数が、I 一般管理事項、II 建物及び設備性能に関する事項及びIII 事業所及び設備の運用に関する事項においては0、IV 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項及びV 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項においては合計で2以内であることとする。

トップレベル事業所 Silver の必須要件は、必須項目である評価項目について不合格要件に該当するものの数が I 一般管理事項、II 建物及び設備性能に関する事項及びIII 事業所及び設備の運用に関する事項においては合計で2以内、IV 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項及びV 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項においては合計で2以内であることとする。ただし、最も古い建物の竣工年度が平成24年度（2012年度）以前の認定申請事業所にあっては、必須項目である評価項目について不合格要件に該当するものの数が I 一般管理事項、II 建物及び設備性能に関する事項及びIII 事業所及び設備の運用に関する事項においては合計で4以内、IV 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項及びV 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項においては合計で2以内であることとする。

なお、不合格要件は、次に掲げる基本的な考え方に基づき定めている。

- ア 継続的に削減対策を推進するための体制等の整備、設備の管理業務等が十分に行われていること。
- イ 現時点で実用段階にある高効率機器が導入されていること。

(3) 総合得点の計算方法

ア 総合得点

総合得点は、イに定める配点において必須項目及び一般項目である評価項目の得点を合計して基礎得点とし、これに加点項目である評価項目の得点を加算した得点とする。なお、加点項目の合計点数は、25点を上限とする。

各評価項目の得点は、ウに定める取組状況の評価点に、エに定める重み係数を乗じて得た数値とする。

イ 配点

評価項目（加点項目を除く。）を次のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及びⅤの区分に分類し、各評価項目の区分の配点を次のとおり定める。

- I 一般管理事項：10点
- II 建物及び設備性能に関する事項：45点
- III 事業所及び設備の運用に関する事項：25点
- IV 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項：10点
- V 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項：10点

ウ 取組状況の評価点

取組状況の評価点（以下「評価点」という。）は、各評価項目に対する評価内容に応じて1点から0点の間で定めるものであり、取組状況の程度に応じて別表第2の評価点の欄に掲げる点数又は同欄に掲げる方法により算定した数値（小数点以下第3位未満の数値を四捨五入して得た数値）とする。

別表第2の取組状況の程度の欄に掲げる選択肢の選択及び評価点の算定に用いる数量の把握については、認定ガイドラインに基づき行うものとする。

なお、別表第3に掲げる評価項目については、当該評価項目の評価対象の欄に掲げる設備等に係る数量を用いて取組状況の程度を判断する。

また、主たる室用途の床面積に、用途別の標準床面積比率を用いる場合は、別表第10に掲げる数値を用いるものとする。

工 重み係数

重み係数は、評価項目ごとに次に掲げる式により算定する数値とする。

$$\text{重み係数} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5$$

この式において、 K_1, K_2, K_3, K_4, K_5 は、それぞれ次の数値を表すものとする。

K_1 I 一般管理事項、IV 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項及びV 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項にあっては、(ア)に定める要求事項の配分比率、

II 建物及び設備性能に関する事項及びIII 事業所及び設備の運用に関する事項にあっては、(イ)に定めるエネルギー消費先比率

K_2 I 一般管理事項、IV 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項及びV 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項にあっては、(ウ)に定める要求事項内の配分比率、

II 建物及び設備性能に関する事項及びIII 事業所及び設備の運用に関する事項にあっては、(エ)に定める省エネ率

K_3 (オ)に定める用途補正係数

K_4 (カ)に定める適用範囲補正係数

K_5 (キ)に定める得点換算係数

(ア) 要求事項の配分比率

要求事項の配分比率は、I 一般管理事項、IV 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項及びV 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項における各評価項目の区分ごとの重要度に応じて設定するものである。

各評価項目の要求事項の配分比率は、当該評価項目が属する別表第4の区分の欄に掲げる区分ごとに、要求事項配分比率の欄に掲げる数値とする。

(イ) エネルギー消費先比率

エネルギー消費先比率は、当該認定申請事業所のエネルギー消費機器（別表第5のエネルギー消費先区分の項目及び細目の欄に掲げるとおりに区分する。）ごとのエネルギー消費量の全エネルギー消費量に対する比率であり、各評価項目について当該認定申請事業所のエネルギー消費量にどの程度の影響を与えるかを示すものである。

各評価項目のエネルギー消費先比率は、当該評価項目が関係するエネルギー消費先区分（別表第6の当該評価項目のエネルギー消費先区分の欄に掲げるものとする。）の当該認定申請事業所におけるエネルギー消費先比率として、次に定める方法により求める数値とする。

認定申請事業所におけるエネルギー消費先区分（細目）ごとのエネルギー消費先比率は、原則として、別表第7のエネルギー消費先区分の細目ごとの欄に掲げる数値を用いるものとする。この場合において、認定申請事業所が複合用途のときのエネルギー消費先比率は、用途ごとの床面積（単位 m^2 ）に、別表第7に掲げる用途ごとの標準一次エネルギー消費原単位（単位 メガジュール/ $m^2 \cdot 年$ ）の欄に掲げる数値を乗じた数値を算定し、その合計した数値に対する用途ごとの算定値の比率から用途別エネルギー消費

比率を算出し、別表第7のエネルギー消費先区分の細目ごとの欄に掲げる数値について、当該用途別エネルギー消費比率で加重平均した数値（小数点以下第3位未満の数値を四捨五入して得た数値）とする。

なお、認定申請事業所の用途別床面積は、共用部分を含んだ面積とし、複合用途の場合の用途別床面積は、全体共用面積を各用途の面積比で按分したものを各用途の面積に加えた数値とする。

ただし、計量設備により把握したエネルギー消費先区分（細目）ごとのエネルギー消費量が、認定申請事業所の全エネルギー消費量に対する割合の90%以上のときは、計量設備により把握した実測値又は設備仕様及び実稼動条件に基づく推計値を用いることができる。

（ウ）要求事項内の配分比率

要求事項内の配分比率は、I 一般管理事項、IV 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項及びV 事業所のゼロエミッショナ化や環境配慮等の取組に関する事項の評価項目の区分ごとに、当該区分の中における各評価項目の重要度に応じて設定するものである。

各評価項目の要求事項内の配分比率は、別表第4の要求事項内の配分比率の欄に掲げる数値とする。

（エ）省エネ率

省エネ率は、各評価項目に係る削減対策を実施した場合の事務所における平均的な省エネ率を表すものである。

各評価項目の省エネ率は、別表第6の省エネ率の欄に掲げる数値とする。

（オ）用途補正係数

用途補正係数は、事務所を基準として定めた省エネ率を、認定申請事業所の用途に応じて補正するものである。

各評価項目の用途補正係数は、別表第6の用途補正係数の欄に「空調」又は「換気」と記された評価項目であって、かつ、認定申請事業所の用途が別表第8に掲げる用途に該当する場合にあっては、別表第8の区分及び用途について該当する欄に掲げる数値とし、それ以外の場合にあっては1とする。

認定申請事業所が複合用途の場合における用途補正係数は、用途ごとの床面積（単位 m^2 ）に、別表第7に掲げる用途ごとの標準一次エネルギー消費原単位（単位 メガジュール/ $m^2 \cdot 年$ ）の欄に掲げる数値を乗じた数値を算定し、その合計した数値に対する用途ごとの算定値の比率から用途別エネルギー消費比率を算出し、「空調」又は「換気」の該当する区分の用途ごとの数値を、用途別エネルギー消費比率で加重平均した数値（小数点以下第3位未満の数値を四捨五入して得た数値）とする。

（カ）適用範囲補正係数

適用範囲補正係数は、設備機器等の適用範囲により各評価項目の省エネ率を補正するものである。

各評価項目の適用範囲補正係数は、別表第6の適用範囲補正係数の欄が空欄でない評価項目にあっては、別表第9の適用範囲補正係数の欄に掲げる方法により算定される数

値（小数点以下第3位未満の数値を四捨五入して得た数値）又は当該欄に掲げるエネルギー消費比率とし、それ以外の評価項目にあっては1とする。なお、適用範囲補正係数の算定に必要な設備等に係る数量を別表第3に掲げる。

（キ）得点換算係数

必須項目及び一般項目の評価項目における得点換算係数は、I 一般管理事項、II 建物及び設備性能に関する事項、III 事業所及び設備の運用に関する事項、IV 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項及びV 事業所のゼロエミッショ化や環境配慮等の取組に関する事項の評価項目の区分ごとに、配点を最高点で除した数値とする。評価項目の区分ごとの最高点は、認定申請事業所が該当する必須項目及び一般項目の評価項目について、次に掲げる式により算定する数値を合計したものとする。

$$\text{評価項目の区分ごとの最高点の合計} = \Sigma (K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4)$$

この式において、 K_1, K_2, K_3, K_4 は、それぞれ次の数値を表すものとする。

- K_1 I 一般管理事項、IV 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項及びV 事業所のゼロエミッショ化や環境配慮等の取組に関する事項にあっては、(ア)で定める要求事項の配分比率、
II 建物及び設備性能に関する事項及びIII 事業所及び設備の運用に関する事項にあっては、(イ)に定めるエネルギー消費比率
- K_2 I 一般管理事項、IV 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項及びV 事業所のゼロエミッショ化や環境配慮等の取組に関する事項にあっては、(ウ)に定める要求事項内の配分比率、
II 建物及び設備性能に関する事項及びIII 事業所及び設備の運用に関する事項にあっては、(エ)に定める省エネ率
- K_3 (オ)に定める用途補正係数
- K_4 (カ)に定める適用範囲補正係数

また、加点項目の評価項目における得点換算係数は、当該加点項目が属する評価項目の区分の得点換算係数に、0.8を乗じた数値とする。

（4）建築物環境計画書の評価結果を用いて評価する場合の総合得点の算定方法

認定申請事業所の主たる用途、竣工年度等が認定ガイドライン第三部第二章1（3）に示す条件を満たしている場合、II 建物及び設備性能に関する事項の得点のみ建築物環境計画書の評価結果を用いて算定することができる。

建築物環境計画書の評価結果を用いて評価する場合、II 建物及び設備性能に関する事項の得点は、別表第11で定める方法により算定された各項評価目の区分ごとの得点を合計したものとし、II 建物及び設備性能に関する事項における不合格要件は適用しないものとする。

総合得点は、(3) イに定める配点においてII 建物及び設備性能に関する事項以外の必須項目及び一般項目である評価項目の得点と上記により算定されたII 建物及び設備性能に関する事項の得点を合計して基礎得点とし、これにII 建物及び設備性能に関する事項以外の評価項目の区分に含まれる加点項目である評価項目の得点を加算した得点とする。なお、加点項目の合計点数は、25点を上限とする。

(5) 複数のエネルギー管理責任者が存在する場合の総合得点の算定方法

認定申請事業所における地球温暖化対策の推進の程度は、原則として、当該事業所全体を一括して把握するものとする。しかしながら、認定申請事業所において、複数のエネルギー管理責任者が存在し、評価項目の取組状況の一括した把握が難しい場合であって、エネルギー管理責任者ごとのエネルギー管理区分の範囲及びエネルギー管理区分ごとのエネルギー使用量が明確に区別できるときは、3（3）の計算方法を基本として、次のアからオまでに定める方法により総合得点を算定できる。なお、建築物環境計画書の評価結果を用いて評価する場合、この方法により総合得点を算定することはできない。

ア 各評価項目の評価分類

各評価項目の評価分類は、別表第1に掲げるとおりとするが、複数のエネルギー管理責任者が存在する場合には、次に定めるところにより建物の竣工年度又は設備の設置年度による緩和措置を適用できるかどうかを判断するものとする。

建物の竣工年度及び設備の設置年度による緩和措置の適用がある評価項目については、エネルギー管理責任者ごとではなく、認定申請事業所全体で緩和措置の適用又は不適用を判断する。

イ ツップレベル事業所の必須要件

ツップレベル事業所の必須要件は、3（2）のとおり判断を行うものとするが、複数のエネルギー管理責任者が存在する場合には、次に定めるところにより必須要件を満足しているかどうかを判断するものとする。

必須項目である評価項目について、エネルギー管理責任者の中に不合格要件に該当しない者が一人でもいる場合には、当該評価項目について、認定申請事業所としては不合格要件に該当しないものと判断する。

ウ 各評価項目の得点

エネルギー管理責任者ごとに、その管理区分の範囲を一事業所とみなして、評価項目の取組状況の程度を把握し、3（3）の計算方法により評価項目ごとに得点を求める。

認定申請事業所としての各評価项目的得点は、複数のエネルギー管理責任者により算出された評価項目ごとの得点を、エネルギー管理責任者ごとのエネルギー消費量が認定申請事業所全体のエネルギー消費量に占める割合で加重平均した数値（小数点以下第3位未満の数値を四捨五入して得た数値）とする。

エ 一部のエネルギー管理責任者における除外項目の取扱い

一部のエネルギー管理責任者のみにおいて除外項目となった評価項目は、認定申請事業所では評価対象として取り扱うこととする。

認定申請事業所としてのその評価项目的得点は、その評価項目を評価対象としたエネルギー管理責任者の得点を、当該エネルギー管理責任者ごとのエネルギー消費量が認定申請事業所全体のエネルギー消費量に占める割合で加重平均した数値（小数点以下第3位未満の数値を四捨五入して得た数値）とする。

オ 総合得点

総合得点は、アに基づき評価項目ごとの認定申請事業所としての評価分類を決定し、ウ

及びエに基づき必須項目、一般項目及び加点項目である評価項目ごとに認定申請事業所としての得点を算定した上で、必須項目及び一般項目である評価項目の得点を合計して基礎得点とし、加点項目である評価項目の得点を加算した得点とする。なお、加点項目の認定申請事業所としての合計点数は、25点を上限とする。

別表第1

評価項目の区分		No.	評価項目	評価内容	評価分類
一般 管理 事項	1. CO2削減推進体制の整備	1.1	CO2削減推進会議等の設置及び開催	CO2削減推進会議等が設置され、どの程度の頻度で実施されているか。	一般 項目 必須 項目
	1.2 PDCA管理サイクルの実施体制の整備		PDCA管理サイクル(計画・実施・確認・処置)の実施体制がどの程度整備されているか。	○	△
	1.3 環境認証の取得		環境ラベリング認証が取得されているか。	○	○
	2. 図面、管理標準等の整備	2.1 図面・改修履歴等の整備	竣工図、機器完成図及び改修履歴がわかる書類が、どの程度整備されているか。	○	○
	2.2 設備台帳等の整備		エネルギー使用機器の管理のために、電子データ化された設備台帳等が、どの程度整備されているか。	○	○
	2.3 管理標準等の整備		管理標準及び運転操作マニュアルが整備されているか。	○	○
	3. 主要設備等に関する計測・計量及び記録	3.1 ヒルエネルギー・マネジメントシステム(BEMS)等の導入	ヒルエネルギー・マネジメントシステム(BEMS)等が導入され、かつどの程度の機能(基本BEMS、データ採取、タイムプログラム等)が基本的制御・監視、管理日報・月報・年報、拡張機能:維持管理、応用的制御及びエネルギー消費分析・管理)を有しているか。	○	○
	3.2 計量設備の導入		電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・計量設備が、各変圧器以上の変圧器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	○
	3.3 工況エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入		熱原、照明等エネルギー消費量・熱量の把握に必要な計測・計量設備による一次エネルギー消費量に対する第二次エネルギー消費量に対して、どの程度の割合によっているか。	○	○
	3.4 系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入		建物用途・種別・高さ等により使用エリアを系統に分離し、その系統別の電力量・熱量を含む使用量把握に必要な計測・計量設備が、電力量は動力盤及び分電盤総面数、熱量は全ポンプ系露盤に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	○
エネルギー供給設備の分析に必要な計測・計量設備の導入	3.5 エネルギー供給設備の分析に必要な計測・計量設備の導入		熱原システム効率等、エネルギー供給設備の分析に必要な計測・計量設備が、どの程度細かく導入されているか。	○	△
	3.6 代表階又は代表エリアの使用量把握に必要な計測・計量設備の導入		代表階又は代表エリアの電力量・熱量・温度の把握に必要な計測・計量設備が、基準階数又は対象エリア面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	○
	3.7 空調の使用量に応じた課金体系の導入		主たる用途データ空調料金の課金方法に、熱量及び電力量など使用量に応じた課金体系が導入されているか。	○	○
	4. エネルギー消費量・CO2排出量の管理	4.1 位の算出及び管理	BEMS等のデータを活用し、電力及び熱のピーク負荷の数値化等によるエネルギー消費の特性、建物全体のエネルギー消費原単位算出及び類似の建物との比較により、省エネルギー状況の把握が実施されているか。	○	○
	4.2 CO2排出量の管理		CO2排出量及び原単位の管理がどの程度の頻度で実施されているか。	○	○
	4.3 CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案及び実績の集約・評価の実施		2029年度までのCO2排出量削減実績に向けた目標を設定し、CO2削減対策項目ごとの具体的な計画の立案及び実績の集約・評価がどの程度実施されているか。	○	○
エネルギー供給設備の運転解析の実施	4.4 CO2削減対策の啓発活動の実施		空調・照明等の効率運用などCO2削減対策に関する啓発活動が実施されているか。	○	○
	4.5 エネルギー供給設備の運転解析の実施		エネルギー供給設備・熱原・熱源送設設備及びエネルギー資源の運転に関するデータが、どの程度の頻度で実施されているか。	○	△
	4.6 改善策の立案・実施及び効果検証の実施		BEMS等のデータの活用により問題点を抽出し、優先的に改善すべき課題の決定、具体的な対策・計画及びチューニングなどの改善策の立案と実施、その効果の検証がどの程度実施されているか。	○	○
	4.7 コミッショニング(性能検証)の実施		新築、増築又は改修時の竣工後、1年以上に渡って、運用段階のミシヨニング(性能検証)が実施されているか。	○	△
	4.8 利用者等への環境・エネルギー情報提供システムの導入		インターネット等を介して、利用者がいつでも環境・エネルギー情報を見ることができる状況を提供する見える化のシステムが導入され、どの程度の頻度でデータが更新されているか。	○	○
5. 保守・点検の管理	5.1 保守・点検計画の策定及び実施		燃焼設備及び動力設備の保守・点検計画の策定及び計画に基づいた保守・点検の実施がどの程度実施されているか。	○	○

建 物 及 び 設 備 性 能 に 關 す る 事 項	II. 自然エネルギーの利用	1.1 自然採光を利用したシステムの導入	自然採光を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○ △ 事務所、テナントビル及び教育施設以外の場合、最も新しい建物の竣工年度が2012年度以前の場合は加点項目とする。
		1.2 自然通風を利用したシステムの導入	自然通風を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○ △ 前の場合は加点項目とする。
	1.4 未利用エネルギー・システムの導入	未利用エネルギーを利用するシステムがどの程度導入されているか。	○ ○	
	1.5 年間を通して安定した地中温度を利用して安定した地中温度の利用のための措置が導入されているか。	クールトレーンチ、ヒートトレーンチその他の年間を通して安定した地中温度の利用のための措置が導入されているか。	○ ○	
	2. 建物外皮の省エネルギー性能	2.1 高性能な建物外皮の導入	主たる建物に高性能な建物外皮がどの程度導入されているか。	○ ○
	2.2 風除室、回転扉等による隙間風対策の導入	外部、地下駐車場、地下室等の非空調空間と空調空間の間にある出入り口の隙間風対策が、主たる動線の全出入口数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○ ○	
	2.3 屋上緑化の導入	屋上緑化が導入されているか。	○ ○	
	2.4 ブラインドの日射制御及びスクショール制御の導入	主たる居室のブラインドに日射制御又はスクショール制御がどの程度導入されているか。	○ ○	
	2.5 壁面緑化の導入	壁面緑化又は綠化によるひさしが導入されているか。	○ ○	
	3 a. 热源・熱搬送設備	3a.1 高効率熱源機器の導入	全ての熱源機器の設置年度が2000年度から2012年度までの場合は一般項目とする。	○ ○
	3a.2 高効率冷却塔の導入	全ての冷却塔の設置年度が2010年度以降かつ2013年度以降設置の設備の割合が50%未満の場合は、熱供給施設が一般項目、それ以外が加点項目とする。	○ ○	
	3a.3 高効率空調用ポンプの導入	全ての空調用ポンプが、空調用ポンプ総電動機出力又は散水ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○ ○	
	3a.5 大温度差送水システムの導入	高効率空調用ポンプが、空調用ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○ ○	
	3a.6 水搬送路の密閉化	熱媒が水の場合、熱搬送設備の設計送水温度差がどの程度か。	○ ○	
	3a.7 蒸気弁・フランジ部の断熱	蓄熱槽の2次側で実揚程10m以上の水搬送路が密閉化されているか、又は地盤冷暖房の受入がアーバードイン方式の場合、揚程500kPa以上のアースターポンプが設置されているか。	○ ○	
	3a.8 熱源の台数制御の導入	熱源の台数制御が導入されているか。	○ ○	
	3a.9 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入	冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御が、冷却塔ファンによる変流率制御が、空調2次ボンベ総電動機出力の割合で導入されているか。	○ ○	
	3a.10 空調2次ボンベ変流量制御の導入	空調2次ボンベの台数制御及びインバータによる変流率制御が、空調2次ボンベ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○ ○	
	3a.11 空調2次ボンベの適正容量分割又は小容量ポンプの導入	空調2次ボンベの適正容量分割又は小容量ポンプが、空調2次ボンベ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○ ○	
	3a.12 熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入	熱源機器出口設定温度の遠方制御が、空調1次ボンベ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○ ○	
	3a.13 空調1次ボンベ変流量制御の導入	空調1次ボンベの台数制御又はインバータによる変流率制御が、空調1次ボンベ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○ ○	
	3a.14 冷却水ポンプ変流量制御の導入	冷却水ポンプの変流量制御が、冷却水ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○ ○	
	3a.15 空調2次ボンベ末端差圧制御の導入	空調2次ボンベの末端差圧制御等が、空調2次ボンベ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○ ○	
	3a.16 热交換器の断熱	熱交換器の断熱が、熱交換器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○ ○	
	3a.17 蒸熱システムの導入	蓄熱システムがどの程度導入されているか。	○ ○	
	3a.18 高効率コージェネレーションの導入	高効率コージェネレーションが、全てのコージェネレーションに対して、どの程度導入されていいるか。	○ ○	
	3a.19 冷却塔ファンインバータ制御の導入	冷却塔ファンのインバータ制御が、冷却塔ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○ ○	
	3a.20 フリーケーリングシステムの導入	有效地機能するフリーケーリングシステムが導入されているか。	○ ○	
	3a.22 配管摩耗低減剤(DR剤)の導入	配管摩耗低減剤(DR剤)が導入されているか。	○ ○	

		中温冷水利用システムの導入	中温冷水利用システムが、主たる熱源システムの一部に導入されているか。	○
	3a.24 総合熱原制御システムの導入	熱原機器、冷却管及びポンプ等をシステムとして最も高効率に制御する総合熱源制御システムが導入されているか。	○	
	3a.25 空調2次ボンブの送水圧力設定制御の導入	空調2次ボンブの送水圧力設定制御が、空調2次ボンブ給電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3a.26 エネルギーの面的利用の導入	複数の建物間で相互に熱を転送し、地区全体のエネルギー消費量を削減するエネルギー一括の面的利用が導入されているか。	○	
b. 空調・換気設備	3b.1 高効率空調機の導入	高効率空調機が、空調機ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	△	
	3b.2 高効率ハッケージ形空調機の導入	高効率ハッケージ形空調機が、ハッケージ形空調機総冷却能力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.3 高効率ファンの導入	高効率ファンが、ファン(空調機内に設置されているものを除く。)総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.4 ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入	ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入が、空調用絶対外気導入量(24時間空調部分を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.5 エレベーター機械室の温度制御の導入	エレベーター機械室の温度制御が、全エレベーター機械室数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.6 電気室の温度制御の導入	電気室の温度制御が、全電気室数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.7 電算室の冷気と暖気が混合しない設備の導入	情報通信施設の電算室で、冷気と暖気が混合しないようなラーム設備又はラック設備が、全ラック台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.8 空調機の変風量システムの導入	室内温度又は露点温度で空調機ファンのインバータ機械室及び電気室を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.9 大空間の居住域空調又は局所空調システムの導入	大空間の居住域空調又は局所空調システムが、大空間の経床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.10 空調機の氣化式加湿器の導入	空調機の氣化式加湿器が、空調用絶対外気導入量(厨房用を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.11 空調温度制御の不感帶の設定	主たる居室に対する空調温度制御の不感帶(ゼロエナジー・ミンド制御等)が、設定値に対してどの程度に設定されているか。	○	
	3b.12 外気冷房システムの導入	外気冷房システムが、主たる居室の床面積(冬季及び中间期に冷房が無い室を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.13 CO2濃度による外気量制御の設定	CO2濃度による外気量制御が、空調用絶対外気導入量(厨房用を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.14 ファンコイルユニットの比例制御の導入	ファンコイルユニットの比例制御が、ファンコイルユニット総冷却能力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.15 空調のセキュリティーコード連動制御の導入	空調のセキュリティーコード連動制御が、主たる事務室、廊下、便所及び宿泊施設の各室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.16 空調の最適起動制御の導入	空調の最適起動制御が、全空調機台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.17 非使用室の空調発停制御の導入	VAV、CAV等による非使用室の空調発停制御が、空調待機時間帯が異なる複数の室が同一空調系統にになっている部分の経床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.18 駐車場ファンのCO ₂ 濃度制御の導入	駐車場ファンのCO ₂ 濃度による発停制御、台数制御又はインバータ制御が、自走式駐車場ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.19 热源機械室ファンの燃焼機器等運動停止制御の導入	熱源機械室等の燃焼空気が必要な室の全いに、ファンの燃焼機器等運動停止制御が導入されているか。	○	
	3b.20 全熱交換器の導入	全熱交換器が、空調用絶対外気導入量(厨房用を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.21 大温度差送風空調システムの導入	低温送風による大温度差送風空調システムが、空調機ファン総電動機出力(外調機、エレベーター機械室及び電気室を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3b.22 床吹出空調システムの導入	床吹出空調システムが、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	

3b.23	放射冷暖房空調システムの導入	放射冷暖房空調システムが、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。		○
3b.24	冷却除湿再熱方式以外の除湿システムの導入	一般的に除湿システムが導入されている美術館及び博物館の展示室、100m ² 以上の宴会場、劇場、客席等の居室内に、冷却除湿再熱方式以外の除湿システムが導入されているか。		○
3b.25	潜熱・顯熱分離方式省エネ空調システムの導入	潜熱・顯熱分離方式省エネ空調システムが、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。		○
3b.26	デシカント空調システムの導入	デシカント空調システムが、空調用総外気導入量(厨房用を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。		○
3b.27	ハイブリッド空調システムの導入	ハイブリッド空調システムが、自然換気と空調機器による併用)が、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。		○
3b.28	置換換気システムの導入	置換換気システムが導入されているか。		○
3b.29	電算室の局所冷房設備の導入	情報通信施設の電算室で、高効率熱領域に対する局所冷房設備が、全ラック台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。		○
3b.30	高効率厨房換気システムの導入	高効率厨房換気システム(電換換気、給排気形フード又は厨戸排気の変風量制御)が、全厨房箇所数に対して、どの程度の割合で導入されているか。		○
3b.31	空調機の間欠運転制御の導入	空調機の間欠運転制御が、空調機ファン終電動機出力(外部馬達、エレベーター機械室及び厨戸外側機・ファンの風量モード切換制御)に対する割合で導入されているか。		○
3b.32	厨戸外側機の換気モード切換制御の導入	厨戸外側機の換気モード切換制御が、厨戸外側外気導入量に対して、どの程度の割合で導入されているか。		○
3b.33	厨戸外側機の換気モード切換制御の導入	厨戸外側機の換気モード切換制御が、厨戸外側外気導入量に対して、どの程度の割合で導入されているか。		○
3b.34	人感センサーによる換気制御の導入	人感センサーによる換気制御が、主たる便所及び湯沸室に対して、どの程度導入されているか。		○
3b.35	ファンの手動調整用インバータの導入	ファンの手動調整用インバータが、ファン終電動機出力にに対して、どの程度の割合で導入されているか。		○
3b.36	気流感創出ファン・サーチュレーションファンの導入	主たる事務室に気流感創出ファン等、又は大空間にサーチュレーションファンが導入されているか。		○
3b.36	厨戸排気の熱回収システムの導入	厨戸排気から熱回収を行い、厨戸用外調機の予熱を利用するシステムが導入されているか。		○
c. 照明・電気設備	3c.1 高効率照明器具の導入	高効率照明器具が、主たる室の全ての照明器具に対して、どの程度導入されているか。	○	
	3c.2 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入	高輝度型誘導灯又は蓄光型誘導灯が、誘導灯器具數に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3c.3 照明の初期照度補正制御の導入	照明の初期照度補正制御が、主たる事務室・教室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3c.4 照明のゾーニング制御の導入	照明の点滅区分の細分化と、主たる廊下・エントランスホール、駐車場等の間引きによるゾーニング制御がどの程度導入されているか。	○	
	3c.5 高効率変圧器の導入	高効率変圧器が、600Vを超えて7,000V以下の絶縁変圧器容量に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3c.7 高効率UPSの導入	情報通信施設のUPSで、変換効率90%以上の高効率UPSが、UPS総容量に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3c.8 照明の星光利用照明制御の導入	星光利用照明制御が、主たる事務室・教室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3c.9 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入	照明の人感センサーによる在室・在床検知制御が、主たる居室、廊下、階段室、便所又は湯沸室の床面積に対して、どの程度導入されているか。	○	
	3c.10 照明のタイムスケジュール制御の導入	照明のタイムスケジュール制御が、主たる居室、廊下等の共用部に対して、どの程度導入されているか。	○	
	3c.11 照明のセキュリティー運動制御の導入	黒明のセキュリティー運動制御が、主たる事務室、廊下、便所及び宿泊施設の各室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3c.12 テマンド制御システムの導入	テマンド制御システムが導入されているか。	○	
	3c.13 タスク＆アンビエント照明システムの導入	タスク＆アンビエント照明システムが、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	
	3c.14 高効率給電設備の導入	200V仕様のある動力設備又は主たる情報通信機器に対して、400V配電方式又は直流配電方式が導入されているか。	○	

		3c.15 照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入	照明の明るさ感知による自動点滅制御が、窓のある主たるエントランスホール、廊下、便所等に導入されているか。			
	3c.16 照明の局所制御の導入	照 明 器 具 ごとのスイッチ等による照明の局所制御が、主たる事務室、廊下、便所又は湯沸室に対して、どの程度導入されているか。				
	3c.17 誘導灯の消灯制御の導入	誘導灯の消灯制御が導入されているか。				
	3c.18 事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化	主たる事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化が、主たる事務室に導入されているか。				
d. 給排水・給湯設備	3d.1 高効率給水ポンプの導入	高効率給水ポンプが、加圧給水ポンプユニット終電動機出力又は給水ポンプ終電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	△	全ての給水ポンプの設置年度が2010年度以降で、かつ2013年度以降置換された場合は一般項目とする。 熱供給施設は評価項目から除外する。	
	3d.2 大便器の節水器具の導入	大便器の節水器具(100/回以下)又は超節水器具(60/回以下)が、主たる便所の大便器数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○		原則、宿泊施設及び熱供給施設は評価項目から除外する。	
	3d.4 洗面器の自動水栓の導入	洗面器の自動水栓が、主たる便所の洗面器数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○		原則、宿泊施設及び熱供給施設は評価項目から除外する。	
	3d.6 便所洗面・湯沸室への局所給湯システムの導入	主たる便所の洗面器及び湯沸室の雑湯用に、局所給湯システムが導入されているか。	○		原則、宿泊施設及び熱供給施設は評価項目から除外する。	
	3d.7 排水再利用システム等の導入	雨水利用システム、空調ドレン利用システム等の排水再利用システム、又は再生水、工業用水、海水等の排水再利用システムが、中央給湯方式の熱源機器に限る。)	○		雨水利用システム等の排水再利用システムが、中央給湯方式の熱源機器に限る。)	
	3d.8 高効率給湯ヒートポンプユニットの導入	定格COP3.0以上の高効率給湯ヒートポンプユニット(中央給湯方式の熱源機器に限る。)が、中央給湯方式の給湯機が熱能率にに対して、どの程度の割合で導入されているか。	○		高効率給湯ヒートポンプ給湯器が、貯湯容量3000L以上の電気給湯器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	
	3d.9 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入	自然冷媒ヒートポンプ給湯器が、貯湯容量3000L以上の電気給湯器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○		自然冷媒ヒートポンプ給湯器が、ガス給湯器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	
	3d.10 潜熱回収給湯器の導入	潜熱回収給湯器が、ガス給湯器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○		潜熱回収給湯器が、ガス給湯器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	
	3d.11 水道本管圧力利用システムの導入	給水方式に水道本管圧力利用システムが導入されているか。	○		給水方式に水道本管圧力利用システムが導入されているか。	
e. 昇降機設備	3e.1 エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入	エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式(VVVF制御方式)が、エレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○		エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式(VVVF制御方式)が、エレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	
	3e.2 エレベーターの群管理制御の導入	エレベーターの群管理制御が、複数台設置してある箇所のエレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○		エレベーターの群管理制御が、複数台設置してある箇所のエレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	
	3e.3 エレベーターがご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入	エレベーターがご内の照明、ファン等の不使用時停止制御が、全エレベーター台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○		エレベーターがご内の照明、ファン等の不使用時停止制御が、全エレベーター台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	
	3e.4 エレベーターの電力回生制御の導入	エレベーターの電力回生制御が、エレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○		エレベーターの電力回生制御が、エレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	
	3e.5 エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式の導入	エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式が、エスカレーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○	△	エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式が、エスカレーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	
f. その他	3f.3 高効率冷凍・冷蔵設備の導入	高効率冷凍・冷蔵設備が、冷凍・冷蔵設備の圧縮機総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○		高効率冷凍・冷蔵設備が、冷凍・冷蔵設備の圧縮機総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	
	3f.4 高効率エアコンプレッサーの導入	高効率エアコンプレッサーが導入されているか。	○		高効率エアコンプレッサー又はその他の設備に係る高効率ポンプが導入されているか。	
	3f.5 高効率クリーンルームの導入	高効率クリーンルームが導入されているか。	○		高効率クリーンルームが導入されているか。	
	3f.6 高効率厨房機器の導入	厨房換気量を低減するため、電化厨房又は集中排気型ガス厨房が、床面積100m ² 以上	○		厨房換気量を低減するため、電化厨房又は集中排気型ガス厨房が、床面積100m ² 以上	
	3f.7 高効率・その他の設備によるポンプのインバータ制御の導入	の厨房に導入されているか。	○		の厨房に導入されているか。	
	3f.8 プロワ又はその他の設備によるポンプにインバータ制御が導入されているか。	プロワ又はその他の設備によるポンプにインバータ制御が導入されているか。	○		プロワ又はその他の設備によるポンプにインバータ制御が導入されているか。	
	3f.9 ドラフトチャンバーの扉開口面積又は人検知センサーによる換気量可変制御システムの導入	ドラフトチャンバーの扉開口面積又は人検知センサーによる換気量可変制御システムが、全ドラフトチャンバー台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	○		ドラフトチャンバーの扉開口面積又は人検知センサーによる換気量可変制御システムが、全ドラフトチャンバー台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	

III 事業所及び設備の運用に関する事項	1. a. 热源・熱搬送設備 運用管理	1a.1 燃燒機器の空気比の管理	1a.1 燃燒機器の空気比の管理 ボイラー、直燃吸収冷温水機等の全ての燃燒機器の空気比が、どの程度に管理されているか。	○	
		1a.2 蒸氣ボイラーの設定圧力の適正化	全ての蒸氣ボイラーの設定圧力が二次側機器の必要圧力に対して適正に調整されているか。	○	
		1a.3 冷凍機の冷却水温度設定値の調整	全ての冷凍機の冷却水温度設定値が、冷凍機の冷却水下限温度を目標に調整されているか。	○	
		1a.4 熱のエネルギー効率の実績	熱のエネルギー効率の実績はどの程度か。	○	△ 熱供給施設以外の場合は加点項目とする。
		1a.5 部分負荷時の熱源運転の適正化	部分負荷時の熱源運転の適正化が、熱源群全系統に対する割合で実施されているか。	○	
		1a.6 部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化	部分負荷時の熱源運転の適正化が、空調2次ポンプ群及び冷却水ポンプ群全系統に対する割合で実施されているか。	○	
		1a.7 蒸氣ボイラーの給水水質・プローラー量の管理	給水水質及びプローラー量が、プローラー量10%以下に管理されているか。	○	△ 熱供給施設は加点項目とする。
		1a.8 热源機器の冷却水出口温度設定値の調整	热源機器の冷却水出口温度設定値が調整されているか。	○	
		1a.9 薔薇槽の管理	蓄熱槽の温度分布、蓄放熱時の温度ブロードバンド等が適正に管理されているか。	○	
		1a.10 コーシェネレーションの運転の適正化	コーシェネレーションの排熱が効果的に利用できるように、発電及び排熱利用の状況が適正に管理されているか。	○	
		1a.12 ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認	ミキシングロス防止のために、冷温水切換用のバルブ閉止が確認されているか。	○	
		1a.13 インバータ制御系統の空調用ポンプ回りの全てのバルブが全開になるように調整されているか。	インバータ制御系統の空調用ポンプ回りの全てのバルブが全開になるように調整されているか。	○	
		1a.14 热源不要期間の熱源機器等停止	熱源不要期間の電源供給停止、又は夜間の運転停止が実施されているか。	○	
		1a.15 空調開始時の熱原起動時間の適正化	空調開始時の熱原起動時間が、空調開始時間に合わせて季節ごとに適正に管理されているか。	○	
		1a.16 空調停止時の熱原運転時間の短縮	空調停止時の熱原運転時間前に停止されているか。	○	
		1a.17 空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値の調整	空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値が、どの程度の周波数に調整されているか。	○	
		1a.18 再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップ運転の適正化	再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップ運転の適正化が実施されているか。	○	
b. 空調・換気設備	1b.1 室使用開始時の空調起動時間の適正化	室の使用開始時間に合わせた季節ごとの空調起動時間の適正化が、主たる居室の床面積に管理されているか。	○		
		1b.2 CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整	CO2濃度、外気温湿度等による外気温湿度による外気取入量の調整が、主たる居室の床面積に合わせて、どの程度の割合で実施されているか。	○	△ 留め置き
		1b.3 居室の室内温度の適正化	居室の実際の室内温度の適正化(夏季26°C以上)が、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	○	
		1b.4 ファンの間欠運転の実施	スケジュール又は自動制御によるファンの間欠運転が、機械室(燃焼室、臭気系統)、全電算室数に対して、どの程度実施されているか。	○	
		1b.5 電算室の空調機運転の適正化	情報通信施設の電算室で、発熱量に合わせた空調機運転の適正化が、全電算室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	○	
		1b.6 空調運転時間の短縮	空調運転時間の短縮が、主たるエントランスホール、廊下、便所、体育館、武道場等又は主たる室使用途の床面積に対して、どの程度実施されているか。	○	△ 留め置き
		1b.7 冬季におけるリモータ設定温度の適正化	冬季のリモータ設定温度をインテリアより低くする運用が、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	○	
		1b.8 クーラビズ・ウォームピズによる空調設定温度の緩和	クーラビズ・ウォームピズ(冬季27°C以上及びウォームピズ(冬季20°C以下)による空調設定温度の緩和が、主たる事務室、教室及び研究室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	○	
		1b.9 居室以外の室内温度の緩和	主たるエントランスホール、廊下等の居室以外の室内温度が、居室に対して、夏季は高い、冬季は低い、又は夏季27°C以上、冬季20°C以下に設定されているか。	○	△ 留め置き
		1b.10 冷却除湿再熱の停止	冷却除湿再熱システムが導入されている室で、再熱の停止が実施されているか。	○	
III 事業所及び設備の運用に関する事項	1b.11 建物全体の給排気ハーナンスの管理	過大な隙間風の侵入が無いように、建物全体の給排気ハーナンスが調整されているか。	○		
		1b.12 エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化	エレベーター機械室及び電気室(UPS・蓄電池専用室を除く)の室内設定温度の適正化が、全エレベーター機械室及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	○	

1b.13	エレベーター機械室・電気室のファンの夏季停止	エレベーター機械室及び電気室のファンの夏季停止が、空調機機用システムの全エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	○		
1b.14	エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・運気設定温度の適正化	エレベーター機械室及び電気室の空調機又はハシケージ形空調機の給気設定温度又は運気設定温度の適正化及び室内温度に対する割合で実施されているか。	○		
1b.15	冬季冷房になる室の設定温度の適正化	エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	○		
1b.16	ファンのブリーダウンの実施	ミシンガロスの発生を抑えるために、冬季に暖房から冷房に切り換える室は、起動時の室内温度が低めに設定されているか。	○		
1b.17	地下駐車場のスロープ等からの自然給気	地下駐車場のスロープ等からの自然給気により、駐車場給気ファンが停止されているか。	○		
1b.18	ハシケージ形空調機の冷媒蒸発器温度設定値の実施	ハシケージ形空調機の冷媒蒸発器温度設定値の調整が実施されているか。	○		
1b.19	変風量システムの最小風量設定値の調整	変風量システムの最小風量設定値が、設計風量に対して、どの程度の割合で調整されているか。	○		
1b.20	変風量システムのインバータ周波数下限値の調整	変風量システムの空調機ファンのインバータ周波数下限値が、どの程度の周波数に調整されているか。	○		
1b.21	厨房外調機の換気モード切換制御による換気モード運転の適正化	厨房外調機の換気モード切換制御による換気モードの運転が、どの程度実施されているか。	○		
c.	照明・電気設備	居室以外の照度条件の緩和 c.1 照明・電度条件の適正化	居室以外の照度条件の緩和が、主たる廊下、エントランスホール及び駐車場の床面積に対して、どの程度実施されているか。	△	熱供給施設は一般項目とする。
1c.1	日常メンテナンス作業時の照明点灯時間	清掃や日常メンテナンス等の作業時に照明点灯時間が、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	○		
1c.2	不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断	負荷がない時期、夜間等に、変圧器の遮断が実施されているか。	○		
1c.3	事務室の室内照度の適正化	事務室の室内照度の適正化(概ね500lx以下)が、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	○		
1c.4	事務室の照度条件の緩和	事務室の照度の簡易引き点灯又は照度条件の緩和(概ね300lx以下)が、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	○		
1c.5	時間外等の照明点灯エリアの集約化	時間外等の照明点灯エリアを集約する工夫が行われているか。	○		
1c.6	人感センサーのタイマー設定時間の適正化	人感センサーのタイマー設定時間の適正化が、主たる便所に対して、どの程度実施されていいるか。	○		
1c.7	人感センサーのタイマー設定時間の適正化	人感センサーのタイマー設定時間の適正化が、主たる便所に対して、どの程度実施されていいるか。	○		
d.	給排水・給湯設備	1d.1 給水圧力の管理 1d.2 戸湯温設定の緩和 1d.3 洗濯ボンプのバルブの開度調整 1d.4 洗浄便座暖房の夏季停止 1d.5 給水・給湯の分岐バルブが極力低抗しないよう開度を保つ 1d.6 給湯温度設定の緩和 1d.7 戸湯式電気温水器の夜間及び休日の電源停止 1d.8 便所先端給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮 1d.9 給湯不要時間帶の給湯循環ポンプの停止	衛生上可能な範囲で、貯湯温度設定の緩和が実施されているか。 揚水ポンプ系統のバルブが極力低抗しないよう開度を保つ 洗浄便座暖房の夏季停止が実施されているか。 節水のために給水・給湯の分岐バルブが使用上支障のない範囲で絞りれているか。 季節や用途等に応じた給湯温度設定の緩和が実施されているか。 貯湯式電気温水器の夜間及び休日の電源停止が実施されているか。 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮が実施されているか。 給湯不要時間帶の給湯循環ポンプの停止が実施されているか。	○	熱供給施設は評価項目から除外する。
e.	昇降機設備	1e.1 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減 1e.2 エレベーターがご内空調設定温度の緩和	夏季のエレベーターがご内空調設定温度が居室より高く設定されているか。	○	熱供給施設は評価項目から除外する。
f.	その他	1f.1 外部に面する出入口の開閉の管理 1f.2 非稼働エリアのエア供給弁の閉止 1f.3 非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止 1f.4 エアコンプレッサーの設定圧力の適正化 1f.5 エアコンプレッサー吸入空気温度の管理 1f.6 冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜(デフロスト)の実施	出入人口数に対して、どの程度の割合で実施されているか。 非稼働エリアのエア供給弁が閉止されているか。 非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止が実施されているか。 エアコンプレッサーの設定圧力がエア使用端の必要圧力+0.1MPa以下に調整されているか。 充分な換気の確保等、エアコンプレッサーの吸入空気温度が高くならないように管理されているか。 冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜(デフロスト)(着霜制御がある場合も除霜実施と見なす。)が実施されているか。	○	熱供給施設は評価項目から除外する。
1f.7	情報通信施設のPUJEの実績	主たる用途が情報通信施設の場合、PUJE Power Usage Effectivenessの実績がどの程度か。	○	情報通信施設以外は評価項目から除外する。	

2 保守管理	a. 热源・热搬运設備	2a.1 热源機器の点検・清掃	冷凍機のコンデンサ及びエバボレータの清掃、燃焼機器の伝熱面の清掃及びスケール除去、バーナーノズルの点検等の热源機器の点検・清掃が適切な頻度で実施されているか。 定期水の適正な水質管理及び冷却塔等の充填材の清掃	○		
		2a.2 冷却水の適正な水質管理及び冷却塔等の充填材の清掃	冷却水の適正な水質管理及び冷却塔等の充填材の清掃が適切な頻度で実施されているか。	○		
		2a.3 热源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェック	热源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。	○		
		2a.4 热交換器の清掃	热交換器の清掃が適切な頻度で実施されているか。	○		
		2a.5 蒸気配管・バルブ・スマートラップからの漏れ点検	蒸気配管・バルブ等からの漏れ点検が適切な頻度で実施されているか。	○		
		2a.6 热源機器のメーカーによる遠隔監視	予知予防保全のために热源機器のメーカーによる遠隔監視が実施されているか。	○		
		2b.1 空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄	空調機、ファンコイルユニット等のフィルターの清浄が適切な頻度で実施されているか。	○		
		2b.2 センサー類の精度チェック及び制御ダンバ等の作動チェック	センサー類の精度チェック及び制御ダンバ等の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。	○		
		2b.3 空調機・ファンコイルユニット等のコイルフバンの清浄	空調機、ファンコイルユニット等のコイルフバンの清浄が適切な頻度で実施されているか。	○		
		2b.4 ハッケージ屋外機のフィンコイル洗浄	ハッケージ屋外機のフィンコイル洗浄が適切な頻度で実施されているか。	○		
b. 空調・換気設備		2b.5 省エネファンベルトへの交換	省エネファンベルトへの交換が、ベルト駆動ファンの全台数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	○		
		2b.6 ハッケージ形空調機のメーカーによる遠隔監視	予知予防保全のために、ハッケージ形空調機のメーカー等による遠隔監視が実施されているか。	○		
		2c.1 照明用制御設備の作動チェック	照明器具の清掃及び定期的なランプ交換が適切な頻度で実施されているか。	○		
c. 照明・電気設備		2c.2 照明器具の清掃及び定期的なランプ交換	照明器具の清掃及び定期的なランプ交換が汚れた状態や用途に応じて定期的に実施されているか。	○		
		2c.3 ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施	タマー式の初期照度補正リセット操作が実施されているか。	○		
d. その他		2f.1 寒冷・冷蔵庫の保温管理	冷凍・冷蔵庫の保温状況の点検及び保守が実施されているか。	○		
		2f.2 エア配管・バルブからの漏れ点検及びエアコンプレッサーの吸込みフィルターの清掃	エア配管及びバルブからの漏れ点検及びエアコンプレッサーの吸込みフィルターの清掃が適切に実施されているか。	○		
e. オンサイトの再生可能エネルギーの利用	1. 太陽光発電システムの導入	1.1 太陽光発電システムの導入	太陽光発電システムがどの程度導入されているか。	○	△	△
		1.2 大規模太陽光発電システムの導入	大規模な太陽光発電システムがどの程度導入されているか。	○		
		1.3 再生可能エネルギーの導入	太陽光発電システム以外の再生可能エネルギーを利用するシステムがどの程度導入されていているか。	○		
		2.1 オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入	事業所の敷地外に、自己託送又はオフサイト(PPA)による事業所への電力供給を目的とした再生可能エネルギー発電設備の導入が、どの程度供給されているか。	○		
		2.2 追加性等のあるオフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入	事業所の敷地外に、自己託送又はオフサイト(PPA)による事業所への電力供給を目的として追加性等のある再生可能エネルギー発電設備が、どの程度導入されているか。	○		
		3.1 再生可能エネルギー電気の購入	再生可能エネルギー電気が、購入電力量に対して、どの程度の割合で購入されているか。	○		
		3.2 追加性等のある再生可能エネルギー電気の購入	追加性等のある再生可能エネルギー電気が、購入電力量に対して、どの程度導入されているか。	○		
		4.1 駐車場のZEV充電設備の整備	駐車場にZEV充電設備がどの程度導入されているか。	○	△	△
		4.2 デマンドレスポンスに対する設備の導入	デマンドレスポンスに対する設備導入がどの程度導入されているか。	○		
		4.3 小売電気事業者等とのマンドレレスポンス契約	小売電気事業者等とのマンドレレスポンス契約が実施されているか。	○		

取組 に事 業所 する事 項エ ミシ ンシヨ ン化 や環 境配 慮等 の	1. CO2排出・エネルギー消費等の 削減 2. 気候変動適応策 3. その他の環境配慮の取組	1.1 ゼロエミッション化へのロードマップの策定	事業所内での取組の他、オフサイトの再生可能エネルギー発電設備、再生可能エネルギーを含めたゼロエミッション化へのロードマップの策定がどの程度実施されてい るか。	<input type="radio"/>	
		1.2 ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化へのロードマップの策定	事業所内の取組の促進により、ZEB化へのロードマップの策定がどの程度実施されている か。	<input type="radio"/>	
		1.3 CO2排出量の削減実績	CO2排出量実績が、基準排出量に対して、どの程度の割合で削減されているか。	<input type="radio"/>	
		1.4 一次エネルギー消費量の削減実績	一次エネルギー消費量実績が、基準一次エネルギー消費量に対して、どの程度の割合で 削減されているか。	<input type="radio"/>	
		1.5 再生可能エネルギー電気の利用割合	再生可能エネルギー電気が、電力消費量に対して、どの程度の割合で利用されているか。	<input type="radio"/>	
		1.6 特定温室効果ガス以外の温室効果ガス排出量の 削減実績	前年度の特定温室効果ガス以外の温室効果ガス(CO ₂ 特定温室効果ガス以外のCO ₂), CH ₄ , N ₂ O, HFC, PFC, SF ₆ , NF ₃)の排出量が、その他ガス削減量算定ガイドラインに示す 基準排出量に対して、どの程度の割合で削減されているか。	<input type="radio"/>	
		2.1 気候変動への適応	浸水被害や、停電、断水等への対策が、どの程度実施されているか。	<input type="radio"/>	
		3.1 持続可能な低炭素資材等の導入	最も新しい建物の竣工年度が2002年度以前の 場合、熱供給施設の場合は加点項目とする。 建設・更新等において、持続可能な低炭素資材等が、どの程度導入されているか。	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
		3.2 建設時のCO2排出量の把握と低減	建設に伴い排出されるCO2排出量が算出され、その排出量を低減するための対策を実施し ているか。	<input type="radio"/>	
		3.3 テナント工事に伴うCO2排出量を低減させる貸方 基準書等の整備	省資源化や廃棄物の削減等、テナント工事に伴うCO2排出量を低減させる貸方基準書等が 整備されているか。	<input type="radio"/>	
		3.4 ヴェルネスに関する環境認証の取得	ヴェルネスに関する環境ラベリング認証が取得されているか。	<input type="radio"/>	

別表第2

評価項目の区分		No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	取組状況の評価点
					点数 P	係数 K
1 1. CO2削減推進体制の整備	一般管理事項	1.1 CO2削減推進会議等の設置及び開催	CO2削減推進会議等が設置され、どの程度で実施されているか。 ただし、除外項目がある場合は、「除外項目を除いた係数の合計が1となるよう、それぞれの係数を補正するものとする。」	流活管理者が出席するCO2削減推進会議 特定テナント連絡会議(特定テナントがある場合に限る。) テナント説明会(テナントがある場合に限る。)	月1回以上 年2回以上 年2回未満又は実施無し 年6回以上 年2回未満又は実施無し 特定テナント無し 年6回以上 年2回未満又は実施無し テナント無し	0.6 0.5 0 0.2 0.5 0 - 0.5 0 -
1.2 PDCA管理サイクル(計画・実施・確認・処置)の実施体制がどの程度整備されているか。		PDCA管理サイクル(計画・実施・確認・処置)の実施体制の整備	PDCA管理サイクル(計画・実施・確認・処置)の実施体制がどの程度整備されているか。	全て整備 計画・実施のみ 計画のみ 整備無し	1 0.8 0.5 0.2 0	1
1.3 環境認証の取得			環境ラベリング認証が取得されているか。	取扱 取得無し	1 0	1
2. 図面・管理標準等の整備		2.1 図面・改修履歴等の整備	竣工図、機器完成図及び改修履歴がわかる書類が、どの程度整備されているか。	概ね80%以上は整備 概ね50%以上は整備 整備無し	1 0.5 0	1
		2.2 設備台帳等の整備	エネルギー使用機器の管理のために、電子データ化された設備台帳等が、どの程度整備されているか。	概ね50%以上は整備 整備無し	1 0.5	1
		2.3 管理標準等の整備	管理標準及び運転操作マニュアルが整備されているか。	整備無し 整備	0 1	1
3. 主要設備等に関する計測・計量及び記録		3.1 ピュエルギーネジメントシステム(BEMS)等の導入	ヒュエルギーネジメントシステム(BEMS)等が導入され、かつどの程度の機能(基本BEMS:データ採取、タイムプログラム等の基本的制御・監視、管理日報・月報、拡張機能:維持管理、応用的制御及びエネルギー消費分析・管理)を有しているか。	基本BEMS+拡張機能 基本BEMSのみ 採用無し	1 0.5 0	1
		3.2 電力負荷状況・発電状況等の把握の導入	電力負荷状況、発電状況並びに各変圧器の需要率、負荷率及び不等率の把握に必要な計測・計量設備が、一次側の電圧が400V以上の変圧器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用 40%未満に採用又は採用無し	1 0.5 0	1
		3.3 エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入	熱源、照明等エネルギー消費先別の電力量・燃料消費量・熱量の把握に必要な計測・計量設備による一次エネルギー実測値が、事業所全体のエネルギー消費量に対して、どの程度の割合になっているか。	70%以上 50%以上70%未満 30%以上50%未満 30%未満	1 0.8 0.5 0	1
		3.4 系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入	建物用金・棟・万台・萬さ等により使用エリアを系統に分割し、その系統別の電力量・熱量を含む使用量の把握に必要な計測・計量設備が、電力量は動力盤及び分電盤総面数、熱量は全ポンプ系総数に対して、どの程度の割合で導入されているか。 ただし、熱供給施設は、電力量の系統別の細分化のみを評価対象とする。また、除外項目がある場合は、「除外項目を除いた係数の合計が1となるように、それぞれの係数を補正するものとする。」	(P ₁ × K ₁ + ... + P ₂ × K ₂)		

及び 設備 性能 に 関 す る 事 項	1.2 自然通風を利用したシステムの導入	自然通風を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>5%未満に採用</th> <th>0.2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>採用無し</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>50%以上に採用</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>30%以上50%未満に採用</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>5%以上30%未満に採用</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>3%未満・1000m²以上に採用</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>5%未満に採用又は採用無し</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	5%未満に採用	0.2	採用無し	0	50%以上に採用	1	30%以上50%未満に採用	0.8	5%以上30%未満に採用	0.5	3%未満・1000m ² 以上に採用	0.2	5%未満に採用又は採用無し	0
5%未満に採用	0.2																
採用無し	0																
50%以上に採用	1																
30%以上50%未満に採用	0.8																
5%以上30%未満に採用	0.5																
3%未満・1000m ² 以上に採用	0.2																
5%未満に採用又は採用無し	0																
1.4 未利用エネルギーをシステムの導入	未利用エネルギーを利用したシステムがどの程度導入されているか。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>電力換算で100kW以上に採用</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電力換算で50kW以上100kW未満採用</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>電力換算で30kW以上50kW未満採用</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>電力換算で10kW以上30kW未満</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>電力換算で10kW未満採用又は採用無し</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	電力換算で100kW以上に採用	1	電力換算で50kW以上100kW未満採用	0.8	電力換算で30kW以上50kW未満採用	0.5	電力換算で10kW以上30kW未満	0.2	電力換算で10kW未満採用又は採用無し	0					
電力換算で100kW以上に採用	1																
電力換算で50kW以上100kW未満採用	0.8																
電力換算で30kW以上50kW未満採用	0.5																
電力換算で10kW以上30kW未満	0.2																
電力換算で10kW未満採用又は採用無し	0																
	2. 建物外皮の省エネルギー性能	2.1 高性能な建物外皮の導入	<p>表1.1に掲げる再生可能エネルギー又は未利用エネルギーを利用してするシステムの何れかが導入されている場合は、電力換算した容量で評価する。この場合において、熱利用システムの設備容量(MJ/h)を電力換算する場合の換算係数は、8.64MJ/kWhとする。</p>														
		1.5 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入	<p>クーレトレンチ、ヒートレンチその他の年間を通じて安定した地中温度の利用のための措置が導入されているか。</p> <p>主たる建築物に高性能な建物外皮がどの程度導入されているか。 年間熱負荷係数(PAL*)、又は年間熱負荷係数(PAL)が算出されている場合、評価点は$P* \times A*/A_1 + P \times (1-A*)/A_1 \dots$ (式1)</p> $P* = 1 - (R*_{H'} - R*_{A'}) / (R*_{H'} - R*)$ $R*_{A'} = 1 - BP*$ X は $R*_{A'} = 1 - Q*/Q_{S*}$ <p>PALが算出されている場合</p> $P = 1 - (R_{H'} - R_A) / (R_{H'} - R_L)$ $R_A = \Sigma (R_{A_1} \times A_1 + \dots + R_{A_n} \times A_n) / A$ $A = \Sigma (A_1 + \dots + A_n)$ $R = 1 - Q / Q_S$ <p>ただし、事業所内に複数の建物がある場合、以下により$R*_{A'}$を算出する。</p> $R*_{A'} = \Sigma (R*_{A_1} \times A*_{A_1} + \dots + R*_{A_n} \times A*_{A_n}) / A*$														

同一建物でBPm又はPAL*とPALの両方を算定している場合は、BPm又はPAL*で評価する。
 これらの式において、 P^* 、 R^*_A 、 R^*_H 、 R^*_{L1} 、 A^* 、 $A^*_{1~n}$ 、 $R^*_{1~n}$ 、 $Q^*_{1~n}$ 、
 $Q_{S1~n}$ 、 P 、 R_A 、 R_H 、 R_L 、 A 、 $A_{1~n}$ 、 $R_{1~n}$ 、 $Q_{1~n}$ 、 $Q_{S1~n}$ は、それぞれ次の
 数値を表すものとする。
 A_T 事業所の延床面積
 P^* PAL*の点数

$$\begin{aligned} R^*_A & \text{PAL*平均削減率} \\ R^*_H & \text{PAL*の最高削減率} = 0.24 \\ R^*_L & \text{PAL*の最低削減率} = 0.04 \\ BP^* & BPmの値 \\ Q^* & \text{PAL*の算定値(単位 MJ/m²・年)} \\ Q_S & \text{PAL*の基準値(単位 MJ/m²・年)} \\ A^* & \text{PAL*が算出されている建物の延床面積の合計値(単位 m²)} \\ A^*_{1~n} & \text{棟1～n～ごとの延べ面積(単位 m²)} \\ R^*_{1~n} & \text{棟1～n～ごとのPAL*の削減率} \\ Q^*_{1~n} & \text{棟1～n～ごとのPAL*の算定値(単位 MJ/m²・年)} \\ Q_{S1~n} & \text{棟1～n～ごとのPAL*の基準値(単位 MJ/m²・年)} \\ P & \text{PALの点数} \\ R_A & \text{PAL平均削減率} \\ R_H & \text{PALの最高削減率} = 0.3 \\ R_L & \text{PALの最低削減率} = 0.05 \\ A & \text{PALが算出されている建物の屋内周辺空間の床面積合計値(単位 m²)} \\ A_{1~n} & \text{建築用途1～n～ごとの屋内周辺空間の床面積(単位 m²)} \\ R_{1~n} & \text{建築用途1～n～ごとのPALの削減率} \\ Q_{1~n} & \text{建築用途1～n～ごとのPALの値(単位 MJ/m²・年)} \\ Q_{S1~n} & \text{建築用途ごとのPALの基準値で表2.1に定める数値(単位 MJ/m²・年)} \end{aligned}$$

表2.1 建築用途ごとのPALの基準値

建築用途	基準値
事務所等	300
物販店舗等	380
ホテル等	420
病院等	340
学校等	320
飲食店等	550
集会所等	550

PAL*又はPALが不明な場合(建築物環境計画書制度施行前(2002年6月以前)竣工の場合に限る。)
 標準階を設定し、標準階の状況について各項目の評価を行う。

PALの値は、次に掲げる計算方法で算出するものとし、PALの値を算出した後
 はPALが算出されている場合と同様とする。
 PALの値は、次に掲げる式により総合得点xを算出し、表2.2のPAL値換算式
 の欄に掲げる式により求められた値に、調整率1.0を乗じた数値とする。

$$\begin{aligned} \text{総合得点}x &= P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 \\ \text{この式において、} P_1 \sim P_5 &\text{は、それぞれ次の数値を表すものとする。} \\ P_1 & \text{用途補正点で表2.2の用途補正点の欄に掲げる数値} \\ P_2 & \text{建築物の配置計画及び平面計画に関する評価点で表2.3の点数の欄に} \\ & \text{掲げる数値} \\ P_3 & \text{外壁及び屋根の断熱性能に関する評価点で表2.4の点数の欄に掲げる数値} \\ P_4 & \text{窓の断熱性能に関する評価点で表2.5の点数の欄に掲げる数値} \end{aligned}$$

表2.2 建築用途ごとの用途補正点とPAL値換算式

建築用途	用途補正点	PAL値換算式
事務所等	5	$y = -1.81x + 481$
物販店舗等	-30	$y = -1.55x + 535$
ホテル等	-45	$y = -3.55x + 775$
病院等	-30	$y = -2.60x + 600$
学校等	35	$y = -1.46x + 466$
飲食店等	-15	$y = -2.63x + 810$
集会所等	-45	$y = -2.63x + 810$

表2.3 建築物の平面計画及び立面計画に関する評価点

評価項目	評価基準	点数
建築物の主方位	南又は北(75度外比3/4未満)	6点
	その他	3点
建築物の形状 (アスペクト比)	東又は西(75度外比3/4未満)	0点
	3/4以上(75度外)	8点
	3/4以上(ダブルコア以外)	5点
	3/8以上3/4未満	4点
	3/8未満(ダブルコア)	3点
コアの配置	ダブルコア	0点
	サイドコア	12点
	センターコア等	6点
建築物の平均階高	3.5m未満	0点
	3.5m以上4.5m未満	4点
	4.5m以上	2点
		0点

表2.4 外壁及び屋根の断熱性能に関する評価点

評価項目	評価基準	点数
外壁の熱貫流率	厚さが20ミリメートル以上の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用	30点
	厚さが15ミリメートル以上20ミリメートル未満 その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用	15点
	上記に掲げるものの以外	0点
屋根の熱貫流率	厚さが50ミリメートル以上のポリスチレン フォーム板 その他これに相当する断熱性能を有する断热材を使用	20点
	厚さが25ミリメートル以上50ミリメートル未満 のポリスチレンフォーム板 その他これに相当する断熱性能を有する断热材を使用	10点
	上記に掲げるものの以外	0点

表2.5 窓の断熱性能に関する評価点

評価項目	評価基準	点数
総合窓熱貫流率	0.75未満	30点

0.75以上1.00未満	25点
1.00以上1.25未満	20点
1.25以上1.50未満	15点
1.50以上2.00未満	10点
2.00以上2.50未満	5点
2.50以上	0点

総合窓熱貫流率Utは、次に掲げる式によって計算したものとする。

$$U_t = \sum U_i \times a_{wi} / A$$

Ui:窓の特性が共通する部位ごとの熱貫流率[W/m²・K]で、表2.8の熱貫流率の欄に掲げる数値から表2.10の熱貫流率補正值を減じた値
 awi:窓の特性が共通する部位ごとの空気調和を行う室に係わる窓の面積[m²]

A:空気調和を行ふ室に係る外壁の面積
 (窓の面積を含み、屋根の面積を除く。)の合計[m²]

ただし、窓面積率(awi/A)については、その算定結果に応じて、表2.7の右欄に掲げる数値を用いて計算する。

標準階の中でも、可能な限り代表的な窓部分を定めて、評価することが望ましい。

表2.6 窓の日射遮蔽性能に関する評価点

評価項目	評価基準	点数
総合窓日射侵入率	0.05未満	90点
	0.05以上0.10未満	75点
	0.10以上0.15未満	60点
	0.15以上0.20未満	45点
	0.20以上0.25未満	30点
	0.25以上0.30未満	15点
	0.30以上	0点

総合窓日射侵入率ηtは、次に掲げる式によって計算したものとする。

$$\eta t = \sum \eta_i f_i \times a_{wi} / A$$

ηi:窓の特性が共通する部位ごとの日射侵入率(窓面積を除く。)で、表2.8のうち、窓を通り抜けて室内に侵入するものの比率をいう。)、表2.8の日射侵入率の欄に掲げる数値から表2.10の日射侵入率補正值の欄に掲げる数値を減じた値

f:窓の特性が共通する部位ごとの日よけ効果係数で、表2.9の日よけ効果係数の欄に掲げる数値
 awi:窓の特性が共通する部位ごとの空気調和を行う室に係わる窓の面積[m²]

A:空気調和を行ふ室に係る外壁の面積
 (窓の面積を含み、屋根の面積を除く。)の合計[m²]

ただし、窓面積率(awi/A)については、その算定結果に応じて、表2.7の右欄に掲げる数値を用いて計算する。

標準階の中でも、可能な限り代表的な窓部分を定めて、評価することが望ましい。

表2.7 窓面積率

窓面積率(窓面積 ÷ 外壁面積)	
20%以下	0.2
20以上30%未満	0.25
30以上40%未満	0.35
40以上50%未満	0.45
50以上60%未満	0.55
60以上70%未満	0.65

70以上80%未満	0.75
80%以上	0.8

表2.8 ガラスの熱貫流率と日射侵入率

ガラスの種類	熱貫流率 [プライバシート有り]	熱貫流率 [プライバシート無し]	日射侵入率 [プライバシート有り]	日射侵入率 [プライバシート無し]
Low-εガラス	2.3	2.7	0.37	0.52
高性能熱線反射複層ガラス	2.8	3.4	0.3	0.42
熱線反射複層ガラス	2.9	3.5	0.32	0.45
熱線吸収複層ガラス	2.9	3.5	0.37	0.54
複層ガラス+遮熱塗料塗布	2.9	3.5	0.36	0.51
複層ガラス+遮熱フィルム	2.9	3.5	0.36	0.51
熱線反射ガラス	4.5	6.3	0.37	0.55
熱線吸収ガラス	4.5	6.3	0.4	0.64
単板ガラス+遮熱塗料塗布	4.5	6.3	0.39	0.63
単板ガラス+遮熱フィルム	4.5	6.3	0.39	0.63
複層ガラス	2.9	3.5	0.45	0.7
単板ガラス	4.5	6.3	0.44	0.8

表2.9 日上げ効果係数

ひさし・アランドの有無	日上げ効果係数
外アランド	0.6
ルーバー・ひさし	0.6
採用無し	1

表2.10 热貫流率補正值および日射侵入率補正值

ヘリメタシステムの種類	熱貫流率補正值 [プライバシート有り]	熱貫流率補正值 [プライバシート無し]	日射侵入率補正值 [プライバシート有り]	日射侵入率補正值 [プライバシート無し]
ダブルスキン	1.5	0	0.1	0
エアフローウィンドウ	1	0	0.08	0
ブッシュブルウィンドウ	0.3	0	0.02	0
標準	0	0	0	0

外部、地下駐車場、地下道等の非空調空間と空調空間の間にあらぶ出入口の隙間風対策が、主たる動線の全出入口数に対して、どの程度の割合で導入されているか、係数 K_4 は、超高层ビル(建物高さ100m以上)の場合は、上段の数値、超高层ビル以外の場合は、下段の()内の数値とする。

風除室	80%以上に採用	
	40%以上80%未満に採用	
回転扉	80%以上に採用	1
	40%以上80%未満に採用	0.5
エアカーテン	採用	1
エレベーター遮煙ドア又はEVホールの空間分離化	採用無し	0
	採用	0.2
	採用無し	(0.2)
屋上緑化の導入	採用	1
2.3 屋上緑化の導入	採用無し	0
2.4 プライバシートの日射制御及びスチール制御の導入	日射制御あり	1
	スチール制御あり	0.8

$\sum (P_i \times K_1 + \dots + P_j \times K_4)$ ただし、最高1点とする。

3 a. 热源・热搬送設備 ・制御系の省エネルギー性能	2.5 壁面緑化の導入 3a.1 高効率热源機器の導入	電動(遠方制御無し) 採用無し 採用	0.5 0 1
		(小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、年間熱製造量実績が把握できている場合 評価点 = $\Sigma (P_1 \times Q_1 + \dots + P_n \times Q_n) / \Sigma (Q_1 + \dots + Q_n)$ ……(式2) (小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、年間熱製造量実績が把握できていない場合 評価点 = $\Sigma (P_1 \times H_{C1} \times N_{C1} \times 2 + \dots + P_n \times H_{Hn} \times N_{Hn}) / \Sigma (H_{C1} \times N_{C1} \times 2 + \dots + H_{Hn} \times N_{Hn})$ ……(式3)	式2又は式3による。 热原機器ごとの定格COP又はボイラー効率※と年間热製造量実績

表3.2 熱源機器ごとの最低効率

緩和措置の対象		最低効率
下記以外の場合	表3.3又は表3.4の最低の欄に掲げる数値	表3.3又は表3.4のDHC最低の欄に掲げる数値
熱供給施設の場合	表3.3又は表3.4のDHC最低の欄に掲げる数値	表3.3又は表3.4のDHC最低の欄に掲げる数値

表3.3 高効率冷熱原機器の水準

熱源機種	定格COP		
	最高	水準	最低
水冷チルダユニット	5.600	5.120	4.000
空冷チルダユニット	4.380	3.918	2.839
空気熱原ヒートポンプユニット	4.669	4.126	2.860
熱回収ヒートポンプユニット	2.895	2.558	1.773
ターボ冷凍機	6.540	6.000	4.740
ブロイラー冷凍機	5.060	4.634	3.642
熱回収ターボ冷凍機	4.803	4.438	3.587
蒸気吸収冷凍機	1.308	1.227	1.037
温水吸収冷凍機	0.713	0.700	0.670
直燃吸収冷温水機	1.350	1.283	1.125
排熱投入型直燃吸収冷温水機	1.305	1.250	1.122
小形吸収冷温水機ユニット	1.290	1.209	1.020
			1.128

表3.4 高効率温熱原機器の水準

熱源機種	定格COP又はボイラーエff率***		
	最高	水準	最低
蒸気ボイラー	0.882	0.838	0.736
温水ボイラー	0.897	0.855	0.756
直燃吸収冷温水機	0.880	0.864	0.825
排熱投入型直燃吸収冷温水機	0.880	0.823	0.691
小形吸収冷温水機ユニット	0.880	0.847	0.771
空気熱原ヒートポンプユニット	3.950	3.650	2.949
熱回収ヒートポンプユニット	2.847	2.630	2.125
熱回収ターボ冷凍機	5.802	5.386	4.415
			4.970

表3.5 エネルギー消費量の換算係数

エネルギー種別	換算係数
電気	3.6(単位 MJ/kWh)
ガス	1(単位 MJ/MJ)
LPG	50.8(単位 MJ/kg)
A重油	39.1(単位 MJ/l)
灯油	36.7(単位 MJ/l)
蒸気、温水、冷水	1(単位 MJ/MJ)

3a.2 高効率冷却塔の導入
高効率冷却塔が、冷却塔ファン総電動機出力又は散水ボンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。
備考 燃料のエネルギー消費量は高位発熱量とする。

省エネ形	冷却塔・総電動機出力に対する割合	P ₁	0.7
------	------------------	----------------	-----

		採用無し	0
		冷却塔無し	-
		冷却塔+アン総電動機出力に対する割合	P ₂
		採用無し	0
		冷却塔無し	-
		冷却塔+アン総電動機出力に対する割合	P ₃
		採用無し	0
		冷却塔無し	-
		冷却塔+アン総電動機出力に対する割合	P ₄
		採用無し	0
		冷却塔無し	-
		冷却塔+アン総電動機出力に対する割合	P ₅
		採用無し	0
		冷却塔無し	-
		散水ポンプ+総電動機出力に対する割合	P ₆
		採用無し	0
		散水ポンプ無し	-
		散水ポンプ+総電動機出力に対する割合	P ₇
		採用無し	0
		散水ポンプ無し	-
		散水ポンプ+総電動機出力に対する割合	P ₈
		採用無し	0
		散水ポンプ無し	-
		$\sum (P_1 \times K_1 + \dots + P_3 \times K_3)$ ただし、評価点及び点数Pは 小数点以下3位未満の数値 を四捨五入して得た数値で、 最高1点とする。	
		空調用ポンプ総電動機出力に対する割合	P ₁
		採用無し	1
		空調用ポンプ無し	0
		空調用ポンプ総電動機出力に対する割合	P ₂
		採用無し	0.9
		空調用ポンプ無し	-
		空調用ポンプ総電動機出力に対する割合	P ₃
		採用無し	0.8
		空調用ポンプ無し	-
		△=10°C以上	1
		△=8°C以上10°C未満	0.8
		△=7°C以上8°C未満	0.5
		△=6°C以上7°C未満	0.2
		△=6°C未満	0
		地盤冷暖房と同じ	-
		冷水無し	-
		密閉式回路のみ	1
		該当するアースターポンプ無し	1
		該当するアースターポンプあり	0.5
		開放式回路あり	0
		冷水無し	-
		熱源回り及び空調機回り	1
		熱源回り	0.8
		空調機回り	0.5
3a.3	高効率空調用ポンプの導入	高効率空調用ポンプが、空調用ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	
3a.5	大温度差送水システムの導入	熱媒が水の場合、熱媒送設備の設計送水温度差がどの程度か。	
3a.6	水槽送給路の密閉化	蓄熱槽の2次側で実験程10m以上の水槽送給路が密閉化されているか、又は増設合房の受入がブリードベン方式の場合、揚程500kPa以上のブースターポンプが設置されているか。	
3a.7	蒸気弁・フランジ部の断熱	蒸気弁及びフランジ部が、どの程度断熱されているか。	

		採用無し 蒸気無し	0 -	
3a.8	熱源の台数制御の導入	採用 採用無し	1 0	
3a.9	冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御が、冷却塔ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	熱源機器無し 95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し 冷却塔無し	1 0 1 0 0.8 0.5 0.2 0 -	
3a.10	空調2次ボンブ変流量制御の導入	空調2次ボンブの台数制御及びインバータによる変流量制御が、空調2次ボンブ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し 空調2次ボンブ無し	1 0.8 0.5 0.2 0 -
3a.11	空調2次ボンブの適正容量分割又は小容量ボンブの導入	空調2次ボンブの適正容量分割又は小容量ボンブが、空調2次ボンブ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し 空調2次ボンブ無し	1 0.8 0.5 0.2 0 -
3a.12	熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入	熱源機器出口設定温度の遠方制御が導入されているか。	空調2次ボンブ無し 採用 採用無し	1 0 0 -
3a.13	空調1次ボンブ変流量制御の導入	空調1次ボンブの台数制御又はインバータによる変流量制御が、空調1次ボンブ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	熱源機器無し 95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し 空調1次ボンブ無し	1 0.8 0.5 0.2 0 -
3a.14	冷却水ボンブ変流量制御の導入	冷却水ボンブの台数制御又はインバータによる変流量制御が、冷却水ボンブ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	冷却水ボンブ無し 95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し 冷却水ボンブ無し	1 0.8 0.5 0.2 0 -
3a.15	空調2次ボンブの末端差圧制御の導入	空調2次ボンブの末端差圧制御等が、空調2次ボンブ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	空調2次ボンブ無し 熱交換器無し 95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し 空調2次ボンブ無し	1 0.8 0.5 0.2 0 0 -
3a.16	熱交換器の断熱	熱交換器の断熱が、熱交換器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用 40%以上80%未満に採用 40%未満に採用又は採用無し 熱交換器無し	1 0.5 0 0 -
3a.17	蓄熱システムの導入	蓄熱システムがどの程度導入されているか。 年間蓄熱量実績が把握できている場合 評価点 = $\Sigma (P_1 \times E_1 + \dots + P_n \times E_n) / \Sigma (E_1 + \dots + E_n)$... (式4)	蓄熱システムの型式ごとの蓄熱量 実績又は蓄熱量 式4又は式5による。	

年間蓄熱量実績が把握できない場合

$$\left. \begin{aligned} \text{評価点} &= \frac{\sum (P_i \times Q_i + \dots + P_n \times Q_n)}{\sum (Q_1 + \dots + Q_n)} \quad \dots \text{(式5)} \\ \text{これらの式において、} P_{1-n}, E_{1-n}, Q_{1-n} \text{は、それぞれ次の数値を} \\ P_{1-n} \text{ 蓄熱システムの型式1～nごとの点数で表4.1の点数の欄に掲げる数値} \\ E_{1-n} \text{ 蓄熱システムの型式1～nごとの年間蓄熱量実績(単位 ギガジュール/年)} \\ Q_{1-n} \text{ 蓄熱システムの型式1～nごとの蓄熱量(単位 メガジュール)} \end{aligned} \right\}$$

表4.1 蓄熱システムの点数

型式	点数
冷温水蓄熱槽(温度成層型)	1
冷水蓄熱槽(温度成層型)	1
冷温水蓄熱槽(混合槽型)	1
冷水蓄熱槽(混合槽型)	1
水蓄熱(内融型)	0.3
水蓄熱(外融型)	0.3
水蓄熱(ガラスセル型)	0.3
水蓄熱(イナシック型)	0.3
水蓄熱(外蓄熱ユニット)	0.05
潜熱蓄熱	0.05
瓶体蓄熱	0.05

3a.18 高効率コーチェネレーションの導入

高効率コーチェネレーションが、全てのコーチェネレーションに対しても、どの程度導入されていけるか。

年間蓄電量実績が把握できている場合

$$\text{評価点} = \frac{\sum (P_i \times Q_i + \dots + P_n \times Q_n)}{\sum (Q_1 + \dots + Q_n)} \quad \dots \text{(式6)}$$

年間発電量実績が把握できていない場合

$$\left. \begin{aligned} \text{評価点} &= \frac{\sum (P_i \times G_1 \times N_1 + \dots + P_n \times G_n \times N_n)}{\sum (G_1 \times N_1 + \dots + G_n \times N_n)} \\ P &= 1 - (\eta_H - \eta) / (\eta_H - \eta_L) \end{aligned} \right\} \quad \dots \text{(式7)}$$

燃料電池の場合 P=1.0

ディーゼルエンジンの場合 P=0.0

$$\eta = (3.6 \times G) / (K \times K_F \times E)$$

ただし、年間平均総合効率の数値が8%を超えるものに限る。

$$\eta_T = (2.4 \times \eta_E + \eta_{FH}) / 94$$

これらの式において、P_{1-n}, Q_{1-n}, G_{1-n}, N_{1-n}, \eta, \eta_H, \eta_L は、それぞれ次の数値を表すものとする。

P_{1-n} コージェネ機種1～nごとの点数

(小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、

最高1点、最低0点とする。)

Q_{1-n} コージェネ機種1～nごとの年間発電量実績(単位 メガワット時/年)

G_{1-n} コージェネ機種1～nごとの発電容量(単位 キロワット)

N_{1-n} コージェネ機種1～nごとの台数

K エネルギー消費量の換算係数で表3.9に定める数値

K_L 高位蓄熱量に対する低位蓄熱量の換算係数で表5.2に定める数値

E_{1-n} コージェネ機種1～nごとの定格エネルギー消費量(単位 ガッシュール/年)

(燃料の定格エネルギー消費量は高位蓄熱量とし、定格ガス消費量は、納入時の高位発熱量で热量に換算する)

対象となるコーチェネーションの定格発電効率

\eta_H コージェネ機種ごとの最高効率で表5.1の最高欄に掲げる数値

\eta_L コージェネ機種ごとの最低効率で表5.1の最低欄に掲げる数値

\eta_T 年間平均総合効率

η_E 年間平均発電効率
 η_{EH} 年間平均排熱利用率

表5.1 高効率コーチェネレーションの水準

コーチェネ機種	発電容量	最高	水準	最低	定格発電効率
ガスエンジン	—	40%	23%	20%	
ガスエンジン	100kW以下	33%	30%	28%	
	300kW以下	35%	34%	28%	
	500kW以下	42%	37%	29%	
	2,000kW以下	42%	40%	29%	
	2,000kW超	49%	46%	32%	

表5.2 高位発熱量に対する低位発熱量の換算係数

エネルギー種別	低位発熱量／高位発熱量
ガス	0.90
LPG	0.92
A重油	0.94
灯油	0.94

3a.19 冷却塔ファンインバータ制御の導入
冷却塔ファンのインバータ制御が、冷却塔ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

冷却塔ファンのインバータ制御が、冷却塔ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で95%以上に採用

70%以上95%未満に採用

30%以上70%未満に採用

5%以上30%未満に採用

0.2

5%未満に採用又は採用無し

0

採用

1

採用無し

0

採用

1

採用無し

0

採用

1

採用無し

0

95%以上に採用

0.8

30%以上70%未満に採用

0.5

5%以上30%未満に採用

0.2

5%未満に採用又は採用無し

0

採用

1

3a.20 フリーケーリングシステムの導入
有効に機能するフリーケーリングシステムが導入されているか。

3a.22 配管摩擦低減剤(DR剤)の導入
配管摩擦低減剤(DR剤)が導入されているか。

3a.23 中温冷水利用システムの導入
中温冷水利用システムが、主たる熱源システムの一部に導入されているか。

3a.24 統合熱源制御システムの導入
熱源機器、冷却塔及びポンプ等をシステムとして最も高効率に制御する統合熱源制御システムが導入されているか。

3a.25 空調2次ポンプの送水圧力設定制御の導入
空調2次ポンプの送水圧力設定制御が、空調2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

3a.26 エネルギーの面的利用の導入
複数の建物間で相互に熱を融通し、地区全体のエネルギー消費量を削減するエネルギーの面的利用が導入されているか。

3b. 空調・換気設備
高効率空調機が、空調機ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。

d. 空調・換気設備
3b.1 高効率空調機の導入
高効率空調機の導入。

ダブルブランケット
空調機ファン総電動機出力に対する割合

P₁ 0.6

採用無し

0

空調機無し

—

空調機ファン総電動機出力に対する割合

P₂ 0.54

採用無し

0

空調機無し

—

モータ直結形ファン ECモータ・永久磁石(PM)モータ プレミアム効率(E3)モータ 高効率(E2)モータ 橿円管熱交換器	空調機アンシ電動機出力に対する割合 採用無し	P ₃ 0	0.16
	空調機無し 採用無し	P ₄ 0	0.3
	空調機アンシ電動機出力に対する割合 採用無し	P ₅ 0	0.23
	空調機無し 採用無し	P ₆ 0	0.11
	空調機アンシ電動機出力に対する割合 採用無し	P ₇ 0	0.16
	空調機無し 採用無し	$\sum (P_1 \times K_1 + \dots + P_9 \times K_9)$ ただし、評価点及び点数は 小数点以下3位未満の数値 を四捨五入して得た数値で、 最高1点とする。	
	空調機無し 採用無し	$\sum (P_1 \times K_1 + \dots + P_9 \times K_9)$ ただし、評価点及び点数は 小数点以下3位未満の数値 を四捨五入して得た数値で、 最高1点とする。	
	空調機無し 採用無し	$\sum (P_1 \times K_1 + \dots + P_9 \times K_9)$ ただし、評価点及び点数は 小数点以下3位未満の数値 を四捨五入して得た数値で、 最高1点とする。	
	空調機無し 採用無し	$\sum (P_1 \times K_1 + \dots + P_9 \times K_9)$ ただし、評価点及び点数は 小数点以下3位未満の数値 を四捨五入して得た数値で、 最高1点とする。	
	空調機無し 採用無し	$\sum (P_1 \times K_1 + \dots + P_9 \times K_9)$ ただし、評価点及び点数は 小数点以下3位未満の数値 を四捨五入して得た数値で、 最高1点とする。	
3b.2 高効率ハッケージ形空調機の導入	高効率ハッケージ形空調機が、ハシケージ形空調機総冷却能力に対して、どの程度の割合 で導入されているか、 高効率機器は、表6.1に定める水準以上の機器とする。 ただし、2012年度以前に設置した設備の高効率機器の評価は、インバータ制御機器と高効率冷媒(R410A)で評価してもよい。 冷媒配管の長さは、冷房能力で加重平均した長さから20mを減じた長さとする。 ※ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機の定格COPには消費電力を含めない。 電算室用ハッケージ形空気調和機は、冷房時の定格COPとする。		

表6.1 高効率ハッケージ形空調機の水準

種別	通常エネルギー消費率APF	冷暖房平均COP
電気式ハッケージ形空気調和機 ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機	4.4	3.5
電算室用ハッケージ形空気調和機	1.6	1.3
	—	2.3

高効率機器	通常エネルギー消費率APF	ハッケージ形空調機総冷却能力に対する割合 採用無し	P ₁ 0	0.5
冷暖房平均COP		ハッケージ形空調機無し	—	
インバータ制御機器		ハッケージ形空調機無し	—	
高効率冷媒(R410A)		ハッケージ形空調機無し	—	
GHP+EHP一体型空調システム		ハッケージ形空調機無し	—	
冷媒蒸発温度自動変更機能		ハッケージ形空調機無し	—	
設置方法	冷媒配管の長さ(片道)	0m以上30m未満	1	0.3

	3b.3	高効率ファンの導入 高効率ファンが、ファン(空調機内に設置されているものを除く。)総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	30m以上60m未満		0.8	
			60m以上90m未満	0.5		
	屋外機のショートサーチット無し 屋外機の散水システム	<p>120m以上</p> <p>ハイケーシング形空調機無し ハイケーシング形空調機総冷却能力に対する割合 採用無し</p> <p>ハイケーシング形空調機無し ハイケーシング形空調機総冷却能力に対する割合 採用無し</p>	0	-		
			P ₈	0.1		
	モータ直結形ファン ECモータ・永久磁石(IPM)モータ フレミング効率(IE3)モータ 高効率(IE2)モータ	<p>ハイケーシング形空調機無し ハイケーシング形空調機総冷却能力に対する割合 採用無し</p> <p>ハイケーシング形空調機無し ハイケーシング形空調機出力に対する割合 採用無し</p> <p>ハイケーシング形空調機無し ハイケーシング形空調機出力に対する割合 採用無し</p> <p>ハイケーシング形空調機出力に対する割合 採用無し</p>	P ₉	0.1		
			0	-		
	3b.4 ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入 3b.5 エレベーター機械室の温度制御の導入	ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入が、空調用総外気導入量(24時間空調部部分を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。 エレベーター機械室の温度制御が、全電気室数に対して、どの程度の割合で導入されているか。 電気室の温度制御の導入	$\sum (P_1 \times K_1 + \dots + P_4 \times K_4)$ ただし、評価点及び点数P _i は小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点とする。	P ₁ P ₂ P ₃ P ₄	0.6 1 0.7 0.5	
			0	-		
	3b.6 電算室の温度制御の導入 3b.7 電算室の冷気と暖気が混合しない設備の導入	電算室の温度制御が、全電気室数に対して、どの程度の割合で導入されているか。 電算室の温度制御の導入	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し 対象設備無し 80%以上に採用 40%以上80%未満に採用 40%未満に採用又は採用無し エレベーター機械室無し 80%以上に採用 40%以上80%未満に採用 40%未満に採用又は採用無し 電気室無し 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満(100m ³ 以上)に採用 5%未満に採用又は採用無し 情報通信施設無し 95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用	0.8 0.5 0.2 0 - 1 0.5 0 - 1 0.5 0 - 1 0.5 0.5 0.2 0 - 1 0.8 0.5 0.2 0 - 1 0.8 0.5 0.5 0.2 0.2		
			0	-		
			室内温度又は露気温度で空調機ファンのインバータを制御する変風量システムが、空調機ファン(総電動機出力)に対して、どの程度の割合で導入されているか。 の割合で導入されているか。			

		5%未満に採用又は採用無し 空調機無し 50%以上に採用	0 - 1
3b.9 大空間の居住域空調又は局所空調システムの導入	大空間の居住域空調又は局所空調システムが、大空間の総床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	20%以上50%未満に採用 20%未満に採用又は採用無し	0.5 0
3b.10 空調機の気化式加湿器の導入	空調機の気化式加湿器が、空調用総外気導入量(厨房用を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し 対象設備無し	1 0.8 0.5 0.2 0
3b.11 空調温度制御の不惑帶の設定	主たる居室に対する空調温度制御の不惑帶(ゼロエナジーベンダード制御等)が、設定値に対しどの程度に設定されているか。	±3°C以上 ±2°C以上 ±1°C以上 ±0.5°C以上 ±0°C	1 0.8 0.5 0.2 0
3b.12 外気冷房システムの導入	外気冷房システムが、主たる居室の床面積(冬季及び中間期に冷房が無い室を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し 冬季・中間期冷房無し 対象設備無し	1 0.8 0.5 0.2 0 - -
3b.13 CO ₂ 濃度による外気量制御の導入	CO ₂ 濃度による外気量制御が、空調用総外気導入量(厨房用を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し 対象設備無し	1 0.8 0.5 0.2 0 - -
3b.14 ファンコイルユニットの比例制御の導入	ファンコイルユニットの比例制御が、ファンコイルユニット総冷却能力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し ファンコイルユニット無し 対象設備無し	1 0.8 0.5 0.2 0 - -
3b.15 空調のセキュリティー運動制御の導入	空調のセキュリティー運動制御が、主たる事務室、廊下、便所及び宿泊施設の客室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上70%未満に採用 30%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し 対象用途部分無し 95%以上に採用	1 0.8 0.5 0.2 0 - 1
3b.16 空調の最適起動制御の導入	空調の最適起動制御が、全空調機台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し 全て24時間空調 80%以上採用 40%未満に採用又は採用無し	0.8 0.5 0.2 0 - 1 0.5 0
3b.17 非使用室の空調発停制御の導入	VAV、CAV等による非使用室の空調発停制御が、空調時間帯が異なる複数の室が同一空調系統になっている部分の総床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。		

		対象空調系統無し	-
3b.18 駐車場ファンのCO又はCO ₂ 濃度制御の導入	駐車場ファンのCO又はCO ₂ 濃度によって発停制御、台数制御又はインバータ制御が、自走式で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し	1 0.8 0.5 0.2 0
3b.19 熱源機械室ファンの燃焼機器等運動停止制御の導入	熱源機械室等の燃焼空気が必要な室の全てに、ファンの燃焼機器等運動停止制御が導入されているか。	駐車場換気無し 採用無し 採用無し 燃暖機器無し	-
3b.20 全熱交換器の導入	全熱交換器が、空調用総外気導入量(厨房用を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し	1 0.8 0.5 0.2 0
3b.21 大温度差送風空調システムの導入	低温送風による大温度差送風空調システムが、空調機アンサンブル機器出力(外調機、エレベーター機械室及び電気室を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し	1 0.8 0.5 0.2 0
3b.22 采吹出空調システムの導入	床吹出空調システムが、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満又は採用無し	1 0.8 0.5 0.2 0
3b.23 放射冷暖房空調システムの導入	放射冷暖房空調システムが、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満又は採用無し	1 0.8 0.5 0.2 0
3b.24 冷却除湿再熱方式以外の除湿システムの導入	一般的に除湿システムが導入されている美術館及び博物館の展示室、100m ² 以上の宴会場、劇場の客席等の居室に、冷却除湿再熱方式以外の除湿システムが導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し	1 0.8 0.5 0.2 0
3b.25 潜熱・顯熱分離方式省エネ空調システムの導入	潜熱・顯熱分離方式省エネ空調システムが、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し	1 0.8 0.5 0.2 0
3b.26 デンカント空調システムの導入	デンカント空調システムが、空調用総外気導入量(厨房用を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し	1 0.8 0.5 0.2 0
3b.27 ハイブリッド空調システムの導入	ハイブリッド空調システム(自然換気と空調機器による併用)が、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し	1 0.8 0.5 0.2 0
3b.28 置換換気システムの導入	置換換気システムが導入されているか。	採用無し	1 0
3b.29 電算室の局所冷房設備の導入	情報通信施設の電算室で、高発熱領域に対する局所冷房設備が、全ラック台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	70%以上に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し	1 0 0.8

3b.30	高効率厨房換気システムの導入	5%以上30%未満に採用 5%未満(100m ² 以上)に採用 5%未満に採用又は採用無し	0.5 0.2 0
3b.31	空調機の間欠運転制御の導入	5%以上に採用 20%未満に採用又は採用無し 20%未満に採用	1 0.5 0
3b.32	厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入	空調機の間欠運転制御が、空調機・アンダントル電動機出力(外調機、エレベーター機械室及び電気室を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用
3b.33	厨房外調機の換気モード切換制御の導入	厨房外調機の換気モード切換制御が、厨房総外気導入量に対して、どの程度の割合で導入されているか。	70%以上に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用
3b.34	人感センサーによる換気制御の導入	人感センサーによる換気制御が、主たる便所及び湯沸室に対して、どの程度導入されているか。	70%以上に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用
3b.35	ファンの手動調整用インバータの導入	ファンの手動調整用インバータが、ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	70%以上に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用
3b.36	気流感測出ファン・サーチューレーションファンの導入	主たる事務室に気流感測出ファン等、又は天空間にサーチューレーションファンが導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用
3b.37	厨房排気の熱回収システムの導入	厨房排気から熱回収を行い、厨房用外調機の予熱に利用するシステムが導入されているか。	70%以上に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用
c.	照明・電気設備	高効率照明器具の導入 最高1点、最低0点とする。 P=1-(E _L -E _{ul})/(E _h -E _{ul})×K E<E _h の場合又は屋内競技場、屋外競技場、屋外の場合は、P=K (評価点が0点、又は対象となる室用途1～nごとの最も消費電力の大きいランプ種類のKの最大値が0.9未満の場合は、トップレベル事業所の必須要件を満足しない。) これらの式において、P _{1～n} 、A _{1～n} 、E _h 、E _l 、Kは、それぞれ次の 数値を表すとする。 $P_{1～n} = \frac{\text{対象となる室用途 } 1 \sim n \text{ ごとの点数}}{\text{小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値}} \quad (小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点、最低0点とする。)$ $A_{1～n} = \frac{\text{対象となる室用途 } 1 \sim n \text{ ごとの最大消費電力の合計}}{\text{対象となる室用途 } 1 \sim n \text{ ごとの主たる章の賃料床面積}} \quad (対象となる室用途1～nごとの主たる章の賃料床面積当たりの照明消費電力の合計)$ $E_{h} = \frac{\text{対象となる室用途の床面積当たりの照明消費電力}}{\text{対象となる室用途の床面積当たりの照明消費電力}} \quad (屋外は、熱供給設が0%、それ以外は2%とする。)$ $E_{l} = \frac{\text{対象となる室用途の床面積当たりの照明消費電力}}{\text{対象となる室用途の床面積当たりの照明消費電力}} \quad (単位 ワット/m2)$ 最高の欄に掲げる数値(単位 ワット/m ²)	式8によること。

E_L 対象となる室用用途の床面積当たりの照明消費電力で表7.2の
 最低の欄に掲げる数値(単位:ワット/ m^2)
 K 主たるランプ種類ごとの係数で表7.1の係数の欄に掲げる数値
 対象となる室用用途に種類の異なるランプが混在する場合は、消費電力により加重平均した平均係数とする。

表7.1 主たるランプ種類の水準

主たるランプ種類	係数
直管形蛍光ランプHF(FHF,FHC)	0.9
直管形蛍光ランプFL, FSL	0.7
直管形蛍光ランプFL, FCL	0.5
エコバタ形蛍光ランプHF(FHTT,FHP)	0.9
エコバタ形蛍光ランプFPR	0.7
エコバタ形蛍光ランプFPL, FDL, FML, FWL	0.5
ハロゲン電球	0.1
クリアード電球	0.1
白熱電球	0
セミシックタルトランプ [®]	0.9
メタルハライドランプ	0.8
高圧ナトリウムランプ	0.9
高圧水銀ランプ	0
LED	0.9
高効率LED	1

表7.2 主たる室用用途毎の床面積当たりの照明消費電力の水準

用途	主たる室用用途	消費電力[W/m ²]	
		最高	最低
共通	エントランスホール	5	18
	廊下	2	6
	便所	4	12
	倉庫	1	4
	駐車場	1	4
	事務室	6	22
	会議室	4	17
	電算室	4	17
商業施設	物販店舗	8	27
	飲食店舗客席	5	12
	飲食店舗厨房	7	17
	店舗通路	3	6
宿泊施設	ホテルロビー	4	12
	客室	2	6
	客室廊下	2	6
	宴会場	4	12
教育施設	教室	3	12
	大教室	3	12
	研究室	4	17
	体育館	4	15
医療施設	病室	2	6
	診察室	4	17
文化施設	会議場	8	30
	ロビー・ホワイエ	4	12
	樂屋	3	13

	物流施設	物流倉庫	3	8				
	その他	屋内競技場	—	—				
		屋外競技場	—	—				
		屋外	—	—				
3c.2	高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入	高輝度型誘導灯又は蓄光型誘導灯が、誘導灯総器具数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用 40%以上80%未満に採用 40%未満に採用又は採用無し	1 0.5 0				
3c.3	照明の初期照度補正制御の導入	照明の初期照度補正制御が、主たる事務室・教室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用	1 0.8 0.5 0.2				
3c.4	照明のゾーニング制御の導入	照明の点滅区分の細分化と、主たる廊下、エントランスホール、駐車場等の間引きによるゾーニング制御がどの程度導入されているか。	5%未満に採用又は採用無し 廊下及び駐車場の間引き 廊下のみの間引き 駐車場のみの間引き 細分化のみ 採用無し	0 1 0.8 0.5 0.2 0				
3c.5	高効率変圧器の導入	高効率変圧器が、600Vを超える7,000V以下での総変圧器容量に対して、どの程度の割合で導入されているか。	$\sum(P_1 \times K_1 + \dots + P_3 \times K_3)$ ただし、評価点及び点数には小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点とする。					
3c.6	超高効率変圧器	超高効率変圧器	総変圧器容量に対する割合 P ₁ 1 採用無し 0 対象変圧器無し —	P ₁ 0 —				
	トップランナーチャージャー	トップランナーチャージャー	総変圧器容量に対する割合 P ₂ 0.9 採用無し 0 対象変圧器無し —	P ₂ 0.9 —				
	トップランナーチャージャー	トップランナーチャージャー	総変圧器容量に対する割合 P ₃ 0.8 採用無し 0 対象変圧器無し —	P ₃ 0.8 —				
3c.7	高効率UPSの導入	情報通信施設のUPSで、変換効率90%以上の高効率UPSが、UPS総容量に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用 40%未満に採用又は採用無し 情報通信施設無し	1 0.5 —				
3c.8	照明の星光利用照明制御の導入	照明の星光利用照明制御が、主たる事務室・教室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し 事務室又は教室の窓無し	1 0.8 0.5 0.2 0				
3c.9	照明の人感センサーによる在室検知制御の導入	照明の人感センサーによる在室・在暗検知制御が、主たる廊下、階段室、便所又は湯沸室の床面積に対して、どの程度導入されているか。	$\sum(P_1 \times K_1 + \dots + P_4 \times K_4)$ ただし、最高1点とする。					
	主たる廊下	主たる廊下	80%以上に採用 40%以上80%未満に採用 40%未満に採用又は採用無し	1 0.5 0				
	主たる階段室	主たる階段室	80%以上に採用 40%以上80%未満に採用 40%未満に採用又は採用無し	1 0.5 0				
	主たる便所	主たる便所	80%以上に採用 40%以上80%未満に採用	1 0.5				

3c.10	照明のタイムスケジュール制御の導入	照明のセキュリティーアクションが、主たる居室、廊下等の共用部に対して、どの程度導入されているか。	40%未満に採用又は採用無し 80%以上に採用 40%以上80%未満に採用 40%未満に採用又は採用無し 居室及び共用部に採用 居室に採用 共用部に採用 採用無し	0 1 0.5 0 1 0 0.8 0.5 0
3c.11	照明のセキュリティーアクションの導入	照明のセキュリティーアクションが、主たる事務室、廊下、便所及び宿泊施設の客室の床面積に対して、どの程度導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し 対象用途部分無し 採用無し	0 1 0.8 0.5 0.2 0 - 1 0
3c.12	デマンド制御システムの導入	デマンド制御システムが導入されているか。	70%以上に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満(100m ² 以上)に採用 5%未満に採用又は採用無し 採用無し	0 1 0.8 0.5 0.2 0 - 1 0
3c.13	タスク&アシビエント照明システムの導入	タスク&アシビエント照明システムが、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	70%以上に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満(100m ² 以上)に採用 5%未満に採用又は採用無し 採用無し	1 0.8 0.5 0.2 0 - 1 0
3c.14	高効率給電設備の導入	200V仕様のある動力設備又は主たる情報通信機器に対して、400V配電方式又は直流配電方式導入されているか。	200V仕様のある動力設備又は主たる情報通信機器に対して、400V配電方式又は直流配電方式導入されているか。	1 0 0 0 0 - 1 0
3c.15	照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入	照明の明るさ感知による自動点滅制御が、窓のある主たるエントランスホール、廊下、便所等に導入されているか。	照明の明るさ感知による自動点滅制御が、窓のある主たる事務室、廊下、便所又は湯沸室に導入されているか。	1 1 1 0 0 - 1 0
3c.16	照明の局所制御の導入	照明器具ごとのスイッチ等による照明の局所制御が、主たる事務室、廊下、便所又は湯沸室に対して、どの程度導入されているか。	照明器具ごとのスイッチ等による照明の局所制御が、主たる事務室、廊下、便所又は湯沸室に導入されているか。	1 0.8 0.5 0.2 0 - 1 0
3c.17	誘導灯の消灯制御の導入	誘導灯の消灯制御が導入されているか。	誘導灯の消灯制御が導入されているか。	1 0 0 0 0 - 1 0
3c.18	事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化	主たる事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化が、主たる事務室に導入されているか。	主たる事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化が、主たる事務室に導入されているか。	1 1 1 0 - 1 0 0
d.	給排水・給湯設備	3d.1 高効率給水ポンプの導入 3d.2 事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化	高効率給水ポンプが、加圧給水ポンプ又は給水ボンブ総電動機出力に対し、どの程度導入されているか。 係数K1 = $E_p / (E_p + E_g)$ ……(式9) これらの式において、 E_p 、 E_g は、それぞれ次の数値を表すものとする。 $E_p \quad \text{加圧給水ポンブ総電動機出力}$ $E_g \quad \text{揚水ポンブ総電動機出力}$	$\sum (P_1 \times K_1 + P_2 \times K_2 + \dots + P_4 \times K_4)$ ただし、評価点及び点数は小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点とする。 推定末端圧一定シバーダ制御ポンプユニット 採用無し 給水ポンブユニット無し 永久磁石(PM)モータ 採用無し 給水ポンブ総電動機出力に対する割合 P ₁ - 給水ポンブ総電動機出力に対する割合 P ₂ 1 給水ポンブ無し フレミアム効率(E3)モータ 採用無し 給水ポンブ総電動機出力に対する割合 P ₃ 0.9 給水ポンブ無し 高効率(E2)モータ 採用無し 給水ポンブ総電動機出力に対する割合 P ₄ 0.8

			採用無し 給水ポンプ無し	0
3d.2	大便器の節水器具の導入	大便器の節水器具(100/回以下)又は超節水器具(60/回以下)が、主たる便所の大便器数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に超節水器具を採用 80%以上に採用 40%未満に採用 40%未満に採用又は採用無し	1 0.8 0.5 0
3d.4	洗面器の自動水栓の導入	洗面器の自動水栓が、主たる便所の洗面器数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用 40%未満に採用又は採用無し 40%未満に採用 採用無し	1 0.5 0 0
3d.6	便所洗面・湯沸室への局所給湯システムの導入	主たる便所の洗面器及び湯沸室の離湯用に、局所給湯システムが導入されているか。	80%以上80%未満に採用 40%未満に採用又は採用無し 採用 採用無し	1 0 1 0
3d.7	排水再利用システム等の導入	雨水利用システム、空調パンク利用システム、中水利用システム等の排水再利用システム又は再生水、工業用水、雨水等の雑用水利用水システムが導入されているか。	対象外の用途 採用 採用無し	- 1 0
3d.8	高効率絶縁湯ヒートポンプユニットの導入	定格COP3.0以上の高効率絶縁湯ヒートポンプユニット(中央給湯方式の熱源機器に限る。)が、中央給湯方式の総給湯加熱能力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	50%以上に採用 20%未満に採用 20%未満に採用又は採用無し	1 0.5 0
3d.9	自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入	自然冷媒ヒートポンプ給湯器が、貯湯容量300ℓ以上の電気給湯器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	50%以上に採用 20%未満に採用 20%未満に採用又は採用無し	1 0.5 0
3d.10	潜熱回収給湯器の導入	潜熱回収給湯器が、ガス給湯器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	50%以上に採用 20%未満に採用 20%未満に採用又は採用無し	1 0.5 0
3d.11	水道本管圧力利用システムの導入	給水方式に水道本管圧力利用システムが導入されているか。	採用 採用無し	1 0
e.	エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入	エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式(VVVF制御方式)が、エレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上50%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し エレベーター無し	1 0.8 0.5 0.2 0 -
3e.2	エレベーターの群管理制御の導入	エレベーターの群管理制御が、複数台設置してある箇所のエレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し 対象エレベーター無し	1 0.8 0.5 0.2 0 -
3e.3	エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入	エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御が、全エレベーター台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し エレベーター無し	1 0.8 0.5 0.2 0 -
3e.4	エレベーターの電力回生制御の導入	エレベーターの電力回生制御が、エレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%以上30%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し	1 0.8 0.5 0.2 0
3e.5	エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式の導入	エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式が、エスカレーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 30%以上70%未満に採用 5%未満に採用又は採用無し エスカレーター無し	1 0.8 0.5 0.2 0

f. その他	3f.3 高効率冷凍・冷蔵設備の導入	<p>高効率冷凍・冷蔵設備が、冷凍・冷蔵設備の圧縮機総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 ただし、除外項目があら場合は、除外項目を除いた係数の合計が1となるよう に、それぞれの係数を補正するものとする。</p>		
	冷凍庫壁面の高断熱化	<p>冷凍設備圧縮機総電動機出力に対する割合</p>	P_1	0.08
	前室の導入	<p>採用無し</p>	0	$\Sigma (P_1 \times K_1 + \dots + P_7 \times K_7)$ ただし、以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点とする。
	搬入口近接センサーによる扉の自動開閉化	<p>圧縮機総電動機出力に対する割合</p>	P_2	0.08
	着脱制御（デフロスト）	<p>採用無し</p>	0	$\Sigma (P_1 \times K_1 + \dots + P_7 \times K_7)$ ただし、以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点とする。
	圧縮機入口ガス管の断熱化	<p>圧縮機総電動機出力に対する割合</p>	P_4	0.04
	冷却器用ファンの台数制御	<p>採用無し</p>	0	$\Sigma (P_1 \times K_1 + \dots + P_7 \times K_7)$ ただし、以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点とする。
	圧縮機ベンハーダ制御	<p>採用無し</p>	0	$\Sigma (P_1 \times K_1 + \dots + P_7 \times K_7)$ ただし、以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点とする。
	3f.4 高効率エアコンプレッサーの導入	<p>高効率エアコンプレッサーが導入されているか。</p>		
	インバータ制御	<p>採用</p>	0.43	$\Sigma (P_1 \times K_1 + \dots + P_7 \times K_7)$ ただし、最高1点とする。
	永久磁石(IPM)モータ	<p>採用無し</p>	0	$\Sigma (P_1 \times K_1 + \dots + P_7 \times K_7)$ ただし、最高1点とする。
	プレミアム効率(E3)モータ	<p>採用無し</p>	0	$\Sigma (P_1 \times K_1 + \dots + P_7 \times K_7)$ ただし、最高1点とする。
	高効率(E2)モータ	<p>採用</p>	0	$\Sigma (P_1 \times K_1 + \dots + P_7 \times K_7)$ ただし、最高1点とする。
	2段正確方式	<p>採用</p>	0	$\Sigma (P_1 \times K_1 + \dots + P_7 \times K_7)$ ただし、最高1点とする。
	インバータ制御冷却ファン	<p>採用無し</p>	0	$\Sigma (P_1 \times K_1 + \dots + P_7 \times K_7)$ ただし、最高1点とする。
	複数台圧縮機制御	<p>採用</p>	0	$\Sigma (P_1 \times K_1 + \dots + P_7 \times K_7)$ ただし、最高1点とする。
	3f.5 高効率プロフ・その他設備導入	<p>高効率プロフ又はその他設備に係る高効率ポンプが導入されているか。</p>	P_5	0.06
	永久磁石(IPM)モータ	<p>採用</p>	1	$\Sigma (P_1 \times K_1 + \dots + P_7 \times K_7)$ ただし、最高1点とする。
		<p>採用無し</p>	0	

		プレミアム効率(E3)モータ	採用	1	0.9
		高効率(E2)モータ	採用	0	0.8
		採用無し	採用	1	0.8
		採用無し	採用	0	$\Sigma (P_1 \times K_1 + \dots + P_s \times K_s)$
3f.6	高効率クリーンルームが導入されているか。	装置冷却水の排熱利用	採用	1	0.2
		採用無し	採用	0	
		送風機分散制御	採用	1	0.13
		採用無し	採用	0	
		送風機インバータ制御	採用	1	0.27
		採用無し	採用	0	
		省エネ型FFU	採用	1	0.13
		採用無し	採用	0	
		ローカルリーン方式	採用	1	0.27
		採用無し	採用	0	
3f.7	高効率厨房機器の導入	厨房換気量を低減するために、電化厨房又は集中排気型ガス厨房が、床面積100m ² 以上の厨房に導入されているか。	採用	1	0
		採用無し	採用	0	
3f.8	プロ・その他設備に係るポンプのインバータ制御	プロ又はその他の設備に係るポンプにインバータ制御が導入されているか。	採用	1	0
		採用無し	採用	0	
3f.9	ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導入	ドラフト開口面積又は人検知センサーによる換気量可変制御システムが、全ドラフトチャンバー一台数に対してどの程度の割合で導入されているか。	50%以上に採用	1	0.5
		20%以上50%未満に採用	採用	1	0
		20%未満に採用又は採用無し	採用	0	
3g.1	燃焼機器の空気比の管理	ボイラー、直焚吸収冷温水機等の全ての燃焼機器の空気比が、どの程度に管理されているか。	目標空気比	1	0.5
		基準空気比	採用	0	
		基準空気比以上	採用	0	
		燃焼機器無し	採用	0	
3g.2	蒸気ボイラーの設定圧力の適正化	全ての蒸気ボイラーの設定圧力が二次側機器の必要圧力に対して適正に調整されているか。	実施	1	0
		実施無し	採用	0	
3g.3	冷凍機の冷却水温度設定値の調整	全ての冷凍機の冷却水温度設定値が、冷凍機の冷却水下限温度を目標に調整されているか。	蒸気ボイラー無し	0	-
		実施無し	採用	0	
3g.4	熱のエネルギー効率の実績	熱のエネルギー効率の実績はどの程度か。	実施	1	0.8
		0.9以上0.90未満	採用	0.5	
		0.80以上0.85未満	採用	0	
3g.5	部分負荷時の熱源運転の適正化	部分負荷時の熱負荷に応じた熱源機器運転の適正化が、熱源群全系統数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	80%以上で実施	1	0.5
		40%以上80%未満で実施	採用	0.5	
		40%未満で実施又は実施無し	採用	0	
		熱源機器無し	採用	0	
3g.6	部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化	部分負荷時の熱負荷に応じた空調用ポンプ運転の適正化が、空調2次ポンプ群及び冷却水泵群全系統数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	80%以上で実施	1	0.5
		40%未満で実施又は実施無し	採用	0.5	
		40%未満で実施無し	採用	0	
		空調用ポンプ無し	採用	0	
3g.7	蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理	全ての蒸気ボイラーの給水水質及びブロー量が、ブローラー率10%以下に管理されているか。	実施	1	0
		蒸気ボイラー無し	採用	0	
3g.8	熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整	熱源機器の効率指向のために、冷温水出口温度設定値が調整されているか。	実施	1	0
		蒸気ボイラー無し	採用	0	
3g.9	蓄熱槽の管理	蓄熱槽の温度分布、蓄放熱時の温度プロファイル等が適正に管理されているか。	実施	1	0

		実施無し	0
1a.10	コーナーネーションの運転の適正化	蓄熱槽無し 実施	-
1a.12	ミキシングロス防止のためのベルブ開度の確認	コーナーネーション無し 実施	0
1a.13	インバータ制御系統のベルブの開度調整	インバータ制御系統の空調用ポンプ回りの全てのバルブが全開になるように調整されているか。	-
1a.14	熱源不要期間の熱源機器等停止	熱源機器及び空調用ポンプで、熱源不要期間の電源供給停止、又は夜間の運転停止が実施されているか。	-
1a.15	空調開始時の熱源起動時間の適正化	熱源機器及び空調2次ポンプの起動時間が、空調開始時間に合わせて季節ごとに適正に管理されているか。	-
1a.16	空調停止時の熱源運転時間の短縮	熱源機器が空調停止時間前に停止されているか。	-
1a.17	空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値の調整	空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値が、どの程度の周波数に調整されているか。	-
1a.18	再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップ運転の適正化	再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップ運転の適正化が実施されているか。	-
1b.1	室使用開始時の空調起動時間の適正化	室の使用開始時間に合わせた季節ごとの空調起動時間の適正化が、主たる居室の床面積に対し、どの程度の割合で実施されているか。	-
1b.2	CO2濃度・外気温度による外気取入量の調整	外気負荷低減、外気冷房等のために、室内CO2濃度及び外気温度による外気取入量の調整が、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	-
1b.3	居室の室内温度の適正化	居室の実際の室内温度の適正化(夏季26°C以上)が、主たる居室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	-
1b.4	ファンの開矢連転の実施	スクエアル又は自動制御によるファンの間欠運転が、機械室(燃焼室、臭気系統を除く。)及び倉庫のファンに対して、どの程度実施されているか。	-

1b.5 電算室の空調機運転の適正化	情報通信施設の電算室で、発熱量に合った空調機運転の適正化が、全電算室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	80%以上で実施 40%以上80%未満で実施 40%未満で実施又は実施無し	1 0.5 0
1b.6 空調運転時間の短縮	空調運転時間の短縮が、主たるエンターテンメントホール、廊下・便所、体育館・武道場等又は主たる事務室の床面積に対する程度実施されているか、又は主たる事務室の平均年間空調運転時間が、どの程度で運用されているか。	情報通信施設無し $\Sigma (P_1 \times K_1 + \dots + P_6 \times K_6)$ ただし、最高1点とする。	-
1b.7 冬季におけるペリメータ設定温度をインテリアより低くする運用が、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	冬季のペリメータ設定温度をインテリアより低くする運用が、主たる事務室の床面積に対して、50%以上で実施 20%以上50%未満で実施 20%未満で実施又は実施無し	1 0.5 0	
1b.8 クールビズ・ウォームビズによる空調設定温度の緩和	クールビズ(夏季27°C以上)及びウォームビズ(冬季20°C以下)による空調設定温度の緩和が、主たる事務室、教室及び研究室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	50%以上で実施 30%以上50%未満で実施 5%以上30%未満で実施 5%未満(100m²以上)に採用	1 0.8 0.5 0.2
1b.9 居室以外の室内温度の緩和	主たるエンターテンメントホール、廊下等の居室以外の室内温度が、居室に対して、夏季は高め、冬季は低め、又は夏季27°C以上、冬季20°C以下に設定されているか。	5%未満で実施又は実施無し エントランスホール又は廊下で実施 実施無し	0 1 0.5 0
1b.10 冷却除湿再熱の停止	冷却除湿再熱システムが導入されている室で、再熱の停止が実施されているか。	実施無し 冷却除湿再熱無し	1 0 -
1b.11 建物全体の給排気ハニーランスの管理	過大な隙間風の侵入が無いように、建物全体の給排気ハニーランスが調整されているか。	実施無し	1 0
1b.12 エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化	エレベーター機械室及び電気室(UPS・蓄電池専用室を除く。)の室内設定温度の適正化が、全エレベーター機械室及び電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	80%以上で実施 40%以上80%未満で実施 40%未満で実施又は実施無し	1 0.5 0

lb.13	エレベーター機械室・電気室の夏季停止	エレベーター機械室及び電気室のファンの夏季停止が、どの程度の割合で実施されているか。	対象室無し	80%以上で実施 40%以上80%未満で実施 40%未満で実施又は実施無し	- 1 0.5 0	
lb.14	エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・運	エレベーター機械室及び電気室の空調機又はハッケージ形空調機の給気設定温度又は運	空調機併用無し	80%以上で実施 40%以上80%未満で実施 40%未満で実施又は実施無し	- 1 0.5 0	
lb.15	冬季冷房にによる室の設定温度の適正化	エレベーター機械室温度の適正化が、室内温度とは別に給気温度又は運気温度の割合で実施されているか。	対象設備無し	80%以上で実施 40%以上80%未満で実施 40%未満で実施又は実施無し	- 1 0.5 0	
lb.16	ファンのブーリーダウンの実施	ミキシングロスの発生を抑えるために、冬季に暖房から冷房に切り換わる室は、起動時の室内	対象室無し	対象設備無し	- 1 0.5 0	
lb.17	地下駐車場のスロープ等からの自然給気	地下駐車場のスロープ等からの自然給気により、駐車場給気ファンが停止されているか。	対象室無し	対象室無し	- 1 0.5 0	
lb.18	ハッケージ形空調機の省エネチューニングの実施	ハッケージ形空調機の冷媒蒸発温度設定値の調整が実施されているか。	対象室無し	対象室無し	- 1 0.5 0	
lb.19	変風量システムの最小風量設定値の調整	変風量システムの変風量装置AVVの最小風量設定値が、設計風量に対して、どの程度の割合に調整されているか。	対象室無し	対象室無し	- 1 0.8 0.5 0.2	
lb.20	変風量システムのイノバータ周波数下限値の調整	変風量システムの空調機ファンのイノバータ周波数下限値が、どの程度の周波数に調整されているか。	対象室無し	対象室無し	- 1 0.8 0.5 0.2	
lb.21	厨戸外調機の換気モード切換制御による換気モード運転の適正化	厨戸外調機の換気モード切換制御による換気モードの運転が、どの程度実施されているか。	対象室無し	対象室無し	- 1 0.8 0.5 0.2	
c.	照明・電気設備	間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和が、主たる廊下、エントランスホール及び駐車場の床面積に対する、どの程度実施されているか。	$\Sigma (P_1 \times K_1 + P_2 \times K_2)$			
1c.1	居室以外の照度条件の緩和		星間時間帯	廊下及び駐車場で実施 廊下のみで実施 駐車場のみで実施	1 0.8 0.5	
1c.2	滑掃等の日常メンテナンス等の作業時・点灯時間・照度条件の適正化	滑掃や日常メンテナンス等の作業時・点灯時間延長の緩和が、主たる室用途の床面積に対する、どの程度実施されているか。	夜間時間帯	廊下及び駐車場で実施 廊下のみで実施 駐車場のみで実施	1 0.8 0.5	
1c.3	不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断	負荷がない時期、夜間等に、変圧器の遮断が実施されているか。		実施無し	0 1 0 - 1	
1c.4	事務室の室内照度の適正化	事務室の室内照度の適正化(概ね500lx以下)が、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。		不要変圧器無し 70%以上で実施 50%以上70%未満で実施	0 - 1 0.8	

		30%以上50%未満で実施	0.5
		5%以上30%未満で実施	0.2
		5%未満で実施又は実施無し	0
1c.5	事務室の照度条件の緩和	5%以上で実施	1
	事務室の照明点灯又は點光等による照度条件の緩和(概ね300lx以下)が、主たる床面積に對して、どの程度の割合で実施されているか。	30%以上50%未満で実施	0.8
		5%以上30%未満で実施	0.5
		5%未満(100m ² 以上)に採用	0.2
		5%未満で実施又は実施無し	0
1c.6	時間外等の照明点灯エリアの集約化	時間外等の照明点灯エリアを集約する工夫が行われているか。	実施無し
		人感センサーのタイマー設定時間の適正化が、主たる便所に対して、どの程度実施されているか。	1分以内
		10分以内	0.5
		5分以内	0.8
1c.7	人感センサーのタイマー設定時間の適正化	バルブ全開時の末端圧力が過剰にならないように、給水ボンブユニットの設定圧力が調整されているか。	10分又は実施無し
		実施	0
		実施無し	0
d.	給排水・給湯設備	1d.1 給水圧力の管理	給水ボンブユニット無し
		衛生上可能な範囲で、貯湯温度設定の緩和が実施されているか。	実施無し
		10分以内	1
		5分以内	0.5
		1分以内	0.8
1d.2	貯湯温度設定の緩和	揚水ボンブ系統のバルブが極力抵抗どうかのように調整されているか。	実施無し
		実施無し	0
		実施無し	0
1d.3	揚水ボンブのバルブの開度調整	揚水ボンブの夏季停止が実施されているか。	実施無し
		実施無し	0
		実施無し	0
1d.4	洗浄便座暖房の夏季停止	洗浄便座暖房の夏季停止が実施されているか。	実施無し
		実施無し	1
		実施無し	0
1d.5	給水・給湯バルブの調整	節水のため給水・給湯の分歧バルブが使用上支障のない範囲で設置されているか。	実施無し
		実施無し	0
1d.6	給湯温度設定の緩和	季節や用途等に応じた給湯温度設定の緩和が実施されているか。	実施無し
		実施無し	0
		実施無し	0
1d.7	貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止	貯湯式電気温水器の夜間及び休日の電源停止が実施されているか。	実施無し
		対象機器無し	0
1d.8	便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮	便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮が実施されているか。	通常給湯中止
		夏季の給湯中止	0.8
		実施無し	0
1d.9	給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止	給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止が実施されているか。	実施無し
		実施無し	0
e.	昇降機設備	1e.1 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減	夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減が実施されているか。
		夏季のエレベーターがご内での空調設定温度が居室より高く設定されているか。	エレベーター無し
		かいご内空調無し	1
		実施	0.8
		エレベーター無し	0
f.	その他	1f.1 外部に面する出入口の開閉の管理	浴房時・暖房時等の開鎖など外部に面する出入口の開閉の適正な管理が、主たる動線の全出入口数に對して、どの程度の割合で実施されているか。
		80%以上で実施	1
		40%未満で実施又は実施無し	0.5
		実施	0
1f.2	非稼働エリアのエア供給弁の閉止	非稼働エリアのエア供給弁が閉止されているか。	1

		2b.6 ハンケージ形空調機のメーカーによる遠隔監視予知予防保全のために、ハンケージ形空調機のメーカー等による遠隔監視が実施されているか。	20%未満で実施又は実施無し ベルト駆動ファン無し 実施	0 -
c. 照明・電気設備	2c.1 照明用制御設備の作動チェック	照明用制御設備の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。	実施無し 実施 実施無し 照明制御無し	0 1 0 0
	2c.2 照明器具の清掃及び定期的なランプ交換	照明器具の清掃及び定期的なランプ交換が汚れの状態や用途に応じて定期的に実施されているか。	実施無し 実施	1 -
	2c.3 ランプ交換時の初期照度補正セッティングの実施	ダイマー式の初期照度補正制御付きの照明器具のランプ交換時に、リセット操作が実施されているか。	実施無し 実施	1 0
f. その他	2f.1 冷凍・冷蔵庫の保温管理	冷凍・冷蔵庫の保温状況の点検及び保守が実施されているか。	実施無し 実施	1 1
	2f.2 エア配管・ハルフからの漏れ点検及びエアコンプレッサー吸込みフィルターの吸込み点検及びエアコンプレッサー通風に実施されているか。	エア配管及びハルフからの漏れ点検及びエアコンプレッサーの吸込み点検及びエアコンプレッサーの清掃が適切に実施されているか。	冷凍・冷蔵庫無し 実施無し エアコンプレッサー無し	0 0 0
IV. 1. オンサイトの再生可能エネルギーの利用	1.1 太陽光発電システムの導入	太陽光発電システムがどの程度導入されているか。 評価点=1-0.8×(P _{H1} -P)／(P _{H1} -P _{L1})…(式10) (小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点、最低0.2点とする。)	太陽光発電システムの発電容量 評価点=1-0.8×(P _{H1} -P)／(P _{H1} -P _{L1})…(式10) これらの式において、P、P _{H1} 、P _{L1} は、それぞれ次の数値を表すものとする。 P 太陽光発電システムの発電容量(単位 キロワット) P _{H1} 太陽光発電システムの最高発電容量=50(単位 キロワット) P _{L1} 太陽光発電システムの最低発電容量=10(単位 キロワット) ただし、太陽光発電システムの発電容量が10kW未満の場合は、評価点を0点とする。	式10による 式11、式12による
	1.2 大規模太陽光発電システムの導入	大規模な太陽光発電システムがどの程度導入されているか。 太陽光発電システムの発電容量が50kW超、200kW以下の場合 評価点=0.8-0.8(P _{S2} -P)／(P _{S2} -P _{L2})…(式11) 太陽光発電システムの発電容量が200kW超の場合 評価点=1-0.2(P _{H2} -P)／(P _{H2} -P _{S2})…(式12) (小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点、最低0.2点とする。)	太陽光発電システムの発電容量 評価点=0.8-0.8(P _{S2} -P)／(P _{S2} -P _{L2})…(式11) これらの式において、P、P _{H2} 、P _{S2} 、P _{L2} は、それぞれ次の数値を表すものとする。 P 太陽光発電システムの発電容量(単位 キロワット) P _{H2} 太陽光発電システムの最高発電容量=2,000(単位 キロワット) P _{S2} 太陽光発電システムの基準発電容量=200(単位 キロワット) P _{L2} 太陽光発電システムの最低発電容量=50(単位 キロワット) ただし、太陽光発電システムの発電容量が50kW以下の場合は、評価点を0点とする。	式11、式12による
	1.3 再生可能エネルギー・システムの導入	太陽光発電システム以外の再生可能エネルギーを利用するシステムがどの程度導入されているか。	太陽光発算で100kW以上採用 電力換算で50kW以上100kW未満採用 太陽熱利用システム 電力換算で30kW以上50kW未満採用 電力換算で10kW以上30kW未満採用 電力換算で10kW未満採用又は採用無し	1 0.8 0.5 0.2 0

表8.1 再生可能エネルギー・システム
システム名
太陽熱利用システム
風力発電システム

		<p>2. オフサイトの再生可能エネルギーの利用</p> <p>2.1 オフサイトへの再生可能エネルギー発電設備の導入</p> <p>事業所の敷地外に、自己託送又はオフサイトPPAによる事業所への電力供給を目的とした再生可能エネルギー発電設備の導入が、どの程度供給されているか。</p> <p>表9.1に掲げるオフサイトの再生可能エネルギー発電設備の何れかが導入されている場合は、年間電力量で評価する。</p> <p>評価点 = $1 - 0.8 \times \frac{(E_{H1} - E)}{(E_{H1} - E_{L1})}$ ……式(3)</p> <p>(小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点、最低0.2点とする。)</p> <p>これらの式において、E、E_{H1}、E_{L1}は、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <table border="0"> <tr> <td>E オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間電力量 (単位 メガワット時/年)</td> <td>E_{H1} オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間最高電力量 = 500 (単位 メガワット時/年)</td> <td>E_{L1} オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間最低電力量 = 20 (単位 メガワット時/年)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ただし、オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間電力量が20MWh未満の場合は、評価点を0点とする。</td> </tr> </table>	E オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間電力量 (単位 メガワット時/年)	E _{H1} オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間最高電力量 = 500 (単位 メガワット時/年)	E _{L1} オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間最低電力量 = 20 (単位 メガワット時/年)	ただし、オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間電力量が20MWh未満の場合は、評価点を0点とする。			<p>式(3)による</p>
E オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間電力量 (単位 メガワット時/年)	E _{H1} オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間最高電力量 = 500 (単位 メガワット時/年)	E _{L1} オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間最低電力量 = 20 (単位 メガワット時/年)							
ただし、オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間電力量が20MWh未満の場合は、評価点を0点とする。									
		<p>2.2 追加性等のあるオフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入</p> <p>事業所の敷地外に、自己託送又はオフサイトPPAによる事業所への電力供給を目的とした追加性等のある再生可能エネルギー発電設備が、どの程度導入されているか。</p> <p>表9.1に掲げる追加性等のあるオフサイトの再生可能エネルギー発電設備の何れかが導入されている場合は、年間電力量で評価する。</p> <p>評価点 = $1 - 0.8 \times \frac{(E_{S1} - E_S)}{(E_{S1} - E_{S2})}$ ……式(4)</p> <p>(小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点、最低0.2点とする。)</p> <p>これらの式において、SE、SE_{H1}、SE_{L1}は、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <table border="0"> <tr> <td>E_S オフサイトの追加性等のある再生可能エネルギー発電設備の年間電力量 (単位 メガワット時/年)</td> <td>E_{S1} オフサイトの追加性等のある再生可能エネルギー発電設備の年間最高電力量 = 500 (単位 メガワット時/年)</td> <td>E_{S2} オフサイトの追加性等のある再生可能エネルギー発電設備の年間最低電力量 = 20 (単位 メガワット時/年)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ただし、オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間電力量が20MWh未満の場合は、評価点を0点とする。</td> </tr> </table>	E _S オフサイトの追加性等のある再生可能エネルギー発電設備の年間電力量 (単位 メガワット時/年)	E _{S1} オフサイトの追加性等のある再生可能エネルギー発電設備の年間最高電力量 = 500 (単位 メガワット時/年)	E _{S2} オフサイトの追加性等のある再生可能エネルギー発電設備の年間最低電力量 = 20 (単位 メガワット時/年)	ただし、オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間電力量が20MWh未満の場合は、評価点を0点とする。			<p>式(4)による</p>
E _S オフサイトの追加性等のある再生可能エネルギー発電設備の年間電力量 (単位 メガワット時/年)	E _{S1} オフサイトの追加性等のある再生可能エネルギー発電設備の年間最高電力量 = 500 (単位 メガワット時/年)	E _{S2} オフサイトの追加性等のある再生可能エネルギー発電設備の年間最低電力量 = 20 (単位 メガワット時/年)							
ただし、オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の年間電力量が20MWh未満の場合は、評価点を0点とする。									
		<p>3. 需要供給契約等による再生可能エネルギー電気の購入</p> <p>3.1 再生可能エネルギー電気の購入</p> <p>再生可能エネルギー電気が、購入電力量に対して、どの程度の割合で購入されているか。</p>	<p>80%以上購入</p>						

		能エネルギーの利用										
	3.2	追加性等のある再生可能エネルギー電気の購入	追加性等のある再生可能エネルギー電気が、購入電力量に対して、どの程度の割合で購入されているか。									
	4.	電気需要最適化	駐車場のZEV充電設備の整備	駐車場にZEV充電設備が、どの程度導入されているか。								
	4.1		ZEV充電設備実装	ZEV充電設備実装	50%以上80%未満購入 20%以上50%未満購入 10%以上20%未満購入 10%未満購入又は購入無し 購入電力無し	0.8 0.5 0.2 0	50%以上80%未満購入 20%以上50%未満購入 10%以上20%未満購入 10%未満購入又は購入無し	0.8 0.5 0.2 0	50%以上80%未満購入 20%以上50%未満購入 10%以上20%未満購入 10%未満購入又は購入無し	0.8 0.5 0.2 0		
	4.2		ZEV充電設備配管等	ZEV充電設備配管等	4台以上 3台 2台 1台 採用無し 駐車場無し	1 0.8 0.5 0.2 0 -	10台以上 7台以上10台未満 4台以上7台未満 2台以上4台未満 1台又は採用無し 駐車場無し	1 0.8 0.5 0.2 0 -	10台以上 7台以上10台未満 4台以上7台未満 2台以上4台未満 1台又は採用無し 駐車場無し	1 0.8 0.5 0.2 0 -		
V	1.	CO ₂ 排出・エネルギー消費等の削減	ゼロエミッション化へのロードマップの策定	事業所内での取組の他、オフサイドの再生可能エネルギー発電設備、再生可能エネルギーの購入等を含めたゼロエミッション化へのロードマップの策定がどの程度実施されているか。	小売電気事業者等とインセンティブ型のデマンドレスポンスマーケット等がどの程度導入されているか。	E _H =1-E/E _B E _R 基準排出量に対する前年度のCO ₂ 排出量の削減率=0.75 E _H CO ₂ 排出量の最高削減率=0.75 E _L CO ₂ 排出量の最低削減率=0.5 E 前年度のCO ₂ 排出量実績(単位 t-CO ₂ /年) E _B 基準排出量(単位 t-CO ₂ /年)	E _R =1-0.8(E _H -E _R)／(E _H -E _L)…(式15) これらの式において、E、E _H 、E _B は、それぞれ次の数値を表すものとする。 E _H 基準排出量の最高削減率=0.75 E _L 基準排出量の最低削減率=0.5 E 前年度のCO ₂ 排出量実績(単位 t-CO ₂ /年) E _B 基準排出量に対する前年度のCO ₂ 排出量の削減率が50%未満の場合には、評価点を0点とする。	前年度のCO ₂ 排出量実績 (小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点とする。)	前年度のCO ₂ 排出量実績 (小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点とする。)	前年度のCO ₂ 排出量実績 (小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点とする。)		
	1.3		CO ₂ 排出量の削減実績	CO ₂ 排出量実績が、基準排出量に対して、どの程度の割合で削減されているか。								
	1.4	一次エネルギー消費量の削減実績	一次エネルギー消費量の削減実績	一次エネルギー消費量実績が、基準一次エネルギー消費量実績減されているか。	E _H -E _{N_H} ／(E _H -E _{N_H})…(式16)	一次エネルギー消費量実績が、基準一次エネルギー消費量実績減されているか。						

			(小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値で、最高1点、最低0.2点とする。)	
		$EN_{R} = 1 - EN / EN_B$ この式において、 EN 、 EN_H 、 EN_L は、それぞれ次の数値を表すものとする。 EN_R 基準一次エネルギー消費量に対する前年度一次エネルギー消費量の削減率 EN_H 一次エネルギー消費量の最高削減率=0.5 EN_L 一次エネルギー消費量の最低削減率=0.25 EN 前年度の一次エネルギー消費量実績(単位 MJ/年) EN_B 基準一次エネルギー消費量(単位 MJ/年) ただし、基準一次エネルギー消費量に対する前年度一次エネルギー消費量の削減率が25%未満の場合、評価点を0点とする。		
1.5	再生可能エネルギー電気の利用割合	再生可能エネルギー電気が、電力消費量に対して、どの程度割合で利用されているか。	100%利用 90%以上100%未満利用 70%以上90%未満利用 50%以上70%未満利用 50%未満利用又は利用無し 75%以上削減 60%以上75%未満削減 45%以上60%未満削減 30%以上45%未満削減 30%未満削減 算定無し -	1 0.8 0.5 0.2 0 1 0.8 0.5 0.2 0 -
1.6	特定温室効果ガス以外の温室効果ガス排出量の削減実績	前年度の特定温室効果ガス以外の温室効果ガス(CO ₂ 特定温室効果ガス以外のCO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O、HFC、PFC、SF ₆ 、NF ₃)の排出量が、その他ガス削減量算定期間内に示す基準排出量に対して、どの程度の割合で削減されているか。	想定最大浸水深以上で実施 地盤面から45cm以上で実施 地盤面から45cm未満で実施 実施無し 雨水流出抑制 1000m ³ /ha以上で実施 500m ³ /ha以上1000m ³ /ha未満で実施 500m ³ /ha未満で実施 行政による指導無し 災害時用の自家発電設備等の設置 実施無し 災害時の給排水機能の確保 実施無し 災害時の換気機能の確保 実施無し 防災備蓄倉庫の確保 実施無し 建設・更新等において、持続可能な低炭素資材等が、どの程度導入されているか。	1 0.4 1 0.8 0.5 0 1 0.3 0 1 0.1 0 1 0.4 0 1 0.3 0 1 0.1 0 1 0.1 0 1 0.3 0.8 0.5 0 1 0.5 0 1 0.2 0 0.8 0.3
2.	気候変動適応策	浸水被害や、停電、断水等への対策が、どの程度実施されているか。	浸水被害への備え 想定最大浸水深以上で実施 地盤面から45cm以上で実施 地盤面から45cm未満で実施 実施無し 雨水流出抑制 1000m ³ /ha以上で実施 500m ³ /ha以上1000m ³ /ha未満で実施 500m ³ /ha未満で実施 行政による指導無し 災害時用の自家発電設備等の設置 実施無し 災害時の給排水機能の確保 実施無し 災害時の換気機能の確保 実施無し 防災備蓄倉庫の確保 実施無し 建設・更新等において、持続可能な低炭素資材等が、どの程度導入されているか。	1 0.4 1 0.8 0.5 0 1 0.3 0 1 0.1 0 1 0.4 0 1 0.3 0 1 0.1 0 1 0.1 0 1 0.1 0 1 0.1 0 1 0.1 0 1 0.3 0.8 0.5 0 1 0.5 0 1 0.2 0 0.8 0.3
3.	その他の環境配慮の取組	持続可能な低炭素資材等の導入	軽体材料における低炭素資材の利用 全て採用 2種類採用 1種類採用 採用無し 軽体材料におけるリサイクル材の利用 1種類採用 採用無し 軽体材料以外における低炭素資材の利用 全て採用 2種類採用	1 0.8 0.5 0 1 0.5 0 1 0.2 0 1 0.3

			1種類採用	0.5
		躯体材料以外におけるリサイクル材 の利用	採用無し	0
			2種類以上採用	1
			1種類採用	0.5
			採用無し	0
3.2	建設時のCO2排出量の把握と低減	建設に伴い排出されるCO2排出量が算出され、その排出量を低減するための対策を実施しているか。	実施	1
			算出のみ	0.8
			実施無し	0
3.3	テナント工事に伴うCO2排出量を低減させる貸方 基準書等の整備	省資源化や廃棄物の削減等、テナント工事に伴うCO2排出量を低減させる貸方基準書等が 整備されているか。	整備	1
			整備無し	0
3.4	ウェルネスに関する環境認証の取得	ウェルネスに関する環境ラベリング認証が取得されているか。	取得	1
			取得無し	0

別表第3

区分	評価項目 No.	適用範囲補正係数・評価項目	評価対象	単位
適用範囲補正係数に関する評価対象	1	熱源、冷却塔、空調機、パッケージ、ファンコイル	建物全体の総冷熱源容量(地域冷暖房受入を含む。)	kW
	2	熱源	熱源機器総冷却能力(地域冷暖房受入を含む。)	kW
	3	蒸気ボイラー	建物全体の総温熱源容量(地域冷暖房受入を含む。)	kW
	4	冷却塔	水冷熱源機器総冷却能力	kW
	5	蒸気ボイラー	蒸気ボイラー総加熱能力	kW
	6	空調機	空調機総冷却能力	kW
	7	ファンコイル	ファンコイルユニット総冷却能力	kW
	II 3b.14	ファンコイルユニットの比例制御の導入		
	8	パッケージ	空気熱源パッケージ形空調機総冷却能力	kW
	9	冷却塔、パッケージ	水熱源パッケージ形空調機総冷却能力	kW
	10	駐車場	ファン(空調機内に設置されているものを除く。)総電動機出力	kW
	II 3b.3	高効率ファンの導入		
	11	駐車場	自走式駐車場ファン総電動機出力	kW
	II 3b.18	駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御の導入		
	12	事務室・客室、事務室・教室、事務室・教室・研究室	主たる事務室の床面積	m ²
	13	事務室・客室	主たる客室の床面積	m ²
	14	事務室・教室、事務室・教室・研究室	主たる教室の床面積	m ²
	15	事務室・教室・研究室	主たる研究室の床面積	m ²
	16	冷凍・冷蔵	冷凍・冷蔵設備の圧縮機総電動機出力	kW
	II 3f.3	高効率冷凍・冷蔵設備の導入		
	17	クリーンルーム	高効率クリーンルームの床面積	m ²
熱源・熱搬送設備	18	II 3a.2 高効率冷却塔の導入	冷却塔ファン総電動機出力	kW
	II 3a.9	冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入		
	II 3a.19	冷却塔ファンインバータ制御の導入		
	19	II 3a.2 高効率冷却塔の導入	冷却塔散水ポンプ総電動機出力	kW
	20	II 3a.3 高効率空調用ポンプの導入	空調用ポンプ総電動機出力	kW
	21	II 3a.10 空調2次ポンプ変流量制御の導入	空調2次ポンプ総電動機出力	kW
	II 3a.11	空調2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入		
	II 3a.15	空調2次ポンプの末端差圧制御の導入		
	II 3a.25	空調2次ポンプの送水圧力設定制御の導入		
	22	II 3a.13 空調1次ポンプ変流量制御の導入	空調1次ポンプ総電動機出力	kW
	23	II 3a.14 冷却水ポンプ変流量制御の導入	冷却水ポンプ総電動機出力	kW
空調・換気設備	24	II 3b.1 高効率空調機の導入	空調機ファン総電動機出力	kW
	25	II 3b.2 高効率パッケージ形空調機の導入	パッケージ形空調機総冷却能力	kW
	26	II 3b.8 空調機の変風量システムの導入	空調機ファン総電動機出力(外調機、エレベーター機械室及び電気室を除く。)	kW
	II 3b.21	大温度差送風空調システムの導入		
	II 3b.31	空調機の間欠運転制御の導入		
	27	II 3b.4 ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入	空調用総外気導入量(24時間空調部分を除く。)	m ³ /h
	28	II 3b.10 空調機の化水式加湿器の導入	空調用総外気導入量(厨房用を除く。)	m ³ /h
	II 3b.13	CO2濃度による外気量制御の導入		
	II 3b.20	全熱交換器の導入		
	II 3b.26	デシカント空調システムの導入		
照明・電気設備	29	II 3b.23 放射冷暖房空調システムの導入	主たる居室の床面積	m ²
	II 3b.25	潜熱・顯熱分離方式省エネ空調システムの導入		
	II 3b.27	ハイブリッド空調システムの導入		
	30	II 3b.32 廚房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入	厨房総外気導入量	m ³ /h
	II 3b.33	厨房外調機の換気モード切換制御の導入		
給排水・給湯設備	31	II 3b.35 ファンの手動調整用インバータの導入	ファン総電動機出力	kW
	32	II 3c.3 照明の初期照度補正制御の導入	主たる事務室・教室の床面積	m ²
	II 3c.8	照明の昼光利用照明制御の導入		
昇降機設備	33	II 3c.5 高効率変圧器の導入	600Vを超える7,000V以下の総変圧器容量	kVA
	34	II 3d.1 高効率給水ポンプの導入	加圧給水ポンプユニット総電動機出力	kW
	35		給水ポンプ総電動機出力	kW
その他設備	36	II 3e.1 エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入	エレベーター総電動機出力	kW
	II 3e.4	エレベーターの電力回生制御の導入		
	37	II 3e.2 エレベーターの群管理制御の導入	複数台設置してある箇所のエレベーター総電動機出力	kW
	38	II 3e.3 エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入	全エレベーター台数	台
	39	II 3e.5 エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式の導入	エスカレーター総電動機出力	kW
	40	II 3f.3 高効率冷凍・冷蔵設備の導入	冷凍設備の圧縮機総電動機出力	kW

別表第4

評価項目の区分		No.	評価項目	要求事項 配分比率	要求事項内 の配分比率
I 一 般 管 理 事 項	1. CO2削減推進体制の整備	1.1	CO2削減推進会議等の設置及び開催	0.1	0.6
		1.2	PDCA管理サイクルの実施体制の整備		0.4
		1.3	環境認証の取得		0.1
	2. 図面、管理標準等の整備	2.1	図面・改修履歴等の整備	0.1	0.3
		2.2	設備台帳等の整備		0.3
		2.3	管理標準等の整備		0.4
	3. 主要設備等に関する計測・計量及び記録	3.1	ビルエネルギー・マネジメントシステム(BEMS)等の導入	0.2	0.25
		3.2	電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・計量設備の導入		0.1
		3.3	エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入		0.2
		3.4	系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入		0.15
		3.5	エネルギー供給設備の分析に必要な計測・計量設備の導入		0.15
		3.6	代表階又は代表エリアの使用量把握に必要な計測・計量設備の導入		0.15
		3.7	空調の使用量に応じた課金体系の導入		0.2
	4. エネルギー消費量・CO2排出量の管理	4.1	エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原単位の算出及び管理	0.55	0.04
		4.2	CO2排出量の管理		0.02
		4.3	CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案及び実績の集約・評価の実施		0.2
		4.4	CO2削減対策の啓発活動の実施		0.04
		4.5	エネルギー供給設備の運転解析の実施		0.1
		4.6	改善策の立案・実施及び効果検証の実施		0.2
		4.7	コミッショニング(性能検証)の実施		0.35
		4.8	利用者等への環境・エネルギー情報提供システムの導入		0.05
	5. 保守・点検の管理	5.1	保守・点検計画の策定及び実施	0.05	1
II ギ ー事 の業 利所 用の に再 関生 す可 る能 事工 項ネ	1. オンサイトの再生可能エネルギーの利用	1.1	太陽光発電システムの導入	0.33	1
		1.2	大規模太陽光発電システムの導入		2
		1.3	再生可能エネルギー・システムの導入		0.4
	2. オフサイトの再生可能エネルギーの利用	2.1	オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入	0.33	1
		2.2	追加性等のあるオフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入		2
	3. 電気需給契約等による再生可能エネルギーの利用	3.1	再生可能エネルギー電気の購入	0.24	1
		3.2	追加性等のある再生可能エネルギー電気の購入		1
	4. 電気需要最適化	4.1	駐車場のZEV充電設備の整備	0.1	1
		4.2	デマンドレスポンスに対応した設備の導入		1
		4.3	小売電気事業者等とのデマンドレスポンス契約		1
III 化 事や事 項環業 境所 配の 慮ゼ 等ロ のエ 取ミ 組ツ にシ 関ヨ	1. CO2排出・エネルギー消費等の削減	1.1	ゼロエミッション化へのロードマップの策定	0.9	0.25
		1.2	ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化へのロードマップの策定		0.12
		1.3	CO2排出量の削減実績		0.25
		1.4	一次エネルギー消費量の削減実績		0.15
		1.5	再生可能エネルギー電気の利用割合		0.15
		1.6	特定温室効果ガス以外の温室効果ガス排出量の削減実績		0.08
	2. 気候変動適応策	2.1	気候変動への適応	0.05	1
	3. その他の環境配慮の取組	3.1	持続可能な低炭素資材等の導入	0.05	1
		3.2	建設時のCO2排出量の把握と低減		0.5
		3.3	テナント工事に伴うCO2排出量を低減させる貸方基準書等の整備		0.5
		3.4	ウェルネスに関する環境認証の取得		0.2

別表第5

エネルギー消費先区分		主なエネルギー消費機器
項目	細目	
熱 源	熱源本体	冷凍機、冷温水機、ボイラー、パッケージ形空調機等
	熱源補機	冷却塔、冷却水ポンプ、冷温水1次ポンプ等
熱搬送	水搬送	冷温水2次ポンプ
	空気搬送	空調機、ファンコイルユニット等
給 湯	給 湯	ボイラー、循環ポンプ、電気温水器等
照明・コンセント	照 明	照明器具
	コンセント	事務機器等
動 力	換 気	駐車場ファン等
	給排水	揚水ポンプ等
	昇降機	エレベータ、エスカレータ等
その他の	その他の	トランク損失、店舗動力等
計	全 般	事業所全体のエネルギー消費量の合計
熱負荷低減	外 皮	建物外皮からの熱負荷を処理するための空調エネルギー消費量の想定比率
	外 気	外気導入による熱負荷を処理するための空調エネルギー消費量の想定比率
	熱負荷	事業所全体の熱負荷を処理するための空調エネルギー消費量(熱源+熱搬送)の想定比率

別表第6

評価項目の区分		No.	評価項目	エネルギー消費先区分	省エネ率	用途補正係数	適用範囲補正係数
II 建物及び設備性能に関する事項	1. 自然エネルギーの利用	1.1	自然採光を利用したシステムの導入	照 明	0.04		
		1.2	自然通風を利用したシステムの導入	熱負荷	0.033		
		1.4	未利用エネルギー・システムの導入	全 般	0.014		
		1.5	年間を通して安定した地中温度を利用してシステムの導入	熱負荷	0.002		
	2. 建物外皮の省エネルギー性能	2.1	高性能な建物外皮の導入	外 皮	0.68		
		2.2	風除室、回転扉等による隙間風対策の導入	外 皮	0.04		
		2.3	屋上緑化の導入	外 皮	0.02		
		2.4	プライドの日射制御及びスケジュール制御の導入	外 皮	0.008		
		2.5	壁面緑化の導入	外 皮	0.015		
	3. 設備・制御系の省エネルギー性能	3a.1	高効率熱源機器の導入	熱源本体	0.282	空 調	熱源
		3a.2	高効率冷却塔の導入	熱源補機	0.097	空 調	冷却塔
		3a.3	高効率空調用ポンプの導入	熱源補機	0.143	空 調	熱源
		3a.5	大温度差送水システムの導入	水搬送	0.24	空 調	熱源
		3a.6	水搬送経路の密閉化	水搬送	0.16	空 調	熱源
		3a.7	蒸気弁・フランジ部の断熱	熱源本体	0.007	空 調	熱源
		3a.8	熱源の台数制御の導入	熱源本体	0.015	空 調	熱源
		3a.9	冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入	熱源補機	0.03	空 調	冷却塔
		3a.10	空調2次ポンプ変流量制御の導入	水搬送	0.18	空 調	熱源
		3a.11	空調2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入	水搬送	0.11	空 調	熱源
		3a.12	熱源機器出口設定温度の違方制御の導入	熱源本体	0.006	空 調	熱源
		3a.13	空調1次ポンプ変流量制御の導入	熱源補機	0.088	空 調	熱源
		3a.14	冷却水ポンプ変流量制御の導入	熱源補機	0.1	空 調	冷却塔
		3a.15	空調2次ポンプの末端差圧制御の導入	水搬送	0.1	空 調	熱源
		3a.16	熱交換器の断熱	熱源本体	0.007	空 調	熱源
		3a.17	蓄熱システムの導入	熱源本体	0.05	空 調	
		3a.18	高効率コーナー・エレベーター制御の導入	熱源本体	0.05	空 調	
		3a.19	冷却塔ファンインバータ制御の導入	熱源補機	0.03	空 調	冷却塔
		3a.20	フリークーリングシステムの導入	熱負荷	0.006	空 調	
		3a.22	配管摩擦低減剤(DR剤)の導入	水搬送	0.15	空 調	熱源
		3a.23	中温冷水利用システムの導入	熱源本体	0.02	空 調	熱源
		3a.24	統合熱源制御システムの導入	熱源本体	0.04	空 調	熱源
		3a.25	空調2次ポンプの送水圧力設定制御の導入	水搬送	0.05	空 調	熱源
		3a.26	エネルギーの面的利用の導入	熱源本体	0.02	空 調	熱源
	b. 空調・換気設備	3b.1	高効率空調機の導入	空気搬送	0.165	空 調	空調機
		3b.2	高効率パッケージ形空調機の導入	熱負荷	0.3	空 調	パッケージ
		3b.3	高効率ファンの導入	換 気	0.12	換 気	
		3b.4	ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入	外 気	0.06	空 調	
		3b.5	エレベーター機械室の温度制御の導入	換 気	0.016	換 気	
		3b.6	電気室の温度制御の導入	換 気	0.048	換 気	
		3b.7	電算室の冷気と暖気が混合しない設備の導入	熱負荷	0.03	空 調	情報通信
		3b.8	空調機の変風量システムの導入	空気搬送	0.26	空 調	空調機
		3b.9	大空間の居住域空調又は局所空調システムの導入	熱負荷	0.01	空 調	
		3b.10	空調機の化気式加湿器の導入	外 気	0.03	空 調	
		3b.11	空調温度制御の不感帯の設定	熱負荷	0.02	空 調	空調機
		3b.12	外気冷房システムの導入	熱負荷	0.031	空 調	空調機
		3b.13	CO2濃度による外気量制御の導入	外 気	0.189	空 調	
		3b.14	ファンコイルユニットの比例制御の導入	水搬送	0.4	空 調	ファンコイル
		3b.15	空調のセキュリティ運動制御の導入	熱負荷	0.01	空 調	事務室・客室
		3b.16	空調の最適起動制御の導入	熱負荷	0.01	空 調	
		3b.17	非使用室の空調発停制御の導入	熱負荷	0.005	空 調	
		3b.18	駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御の導入	換 気	0.2	換 気	駐車場
		3b.19	熱源機械室ファンの燃焼機器等連動停止制御の導入	換 気	0.01	換 気	
		3b.20	全熱交換器の導入	外 気	0.18	空 調	
		3b.21	大温度差送風空調システムの導入	空気搬送	0.048	空 調	空調機
		3b.22	床吹出空調システムの導入	空気搬送	0.11	空 調	事務所
		3b.23	放射冷暖房空調システムの導入	熱負荷	0.051	空 調	
		3b.24	冷却除湿再熱方式以外の除湿システムの導入	熱負荷	0.007	空 調	
		3b.25	潜熱・顯熱分離方式省エネ空調システムの導入	熱源本体	0.032	空 調	
		3b.26	デシカント空調システムの導入	外 気	0.12	空 調	空調機
		3b.27	ハイブリッド空調システムの導入	熱負荷	0.022	空 調	空調機
		3b.28	置換換気システムの導入	換 気	0.08	換 気	
		3b.29	電算室の局所冷房設備の導入	熱負荷	0.03	空 調	情報通信
		3b.30	高効率厨房換気システムの導入	熱負荷	0.16	空 調	厨房
		3b.31	空調機の間欠運転制御の導入	空気搬送	0.1	空 調	空調機
		3b.32	厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入	熱負荷	0.076	空 調	厨房
		3b.33	厨房外調機の換気モード切換制御の導入	熱負荷	0.02	空 調	厨房

		3b.34	人感センサーによる換気制御の導入	換 気	0.016	換 気	
		3b.35	ファンの手動調整用インバータの導入	空気搬送	0.2	空 調	
		3b.36	気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入	熱負荷	0.01	空 調	
		3b.37	厨房排気の熱回収システムの導入	熱負荷	0.15	空 調	厨房
c. 照明・電気設備	c. 照明・電気設備	3c.1	高効率照明器具の導入	照 明	0.188		
		3c.2	高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入	照 明	0.018		
		3c.3	照明の初期照度補正制御の導入	照 明	0.105	事務室・教室	
		3c.4	照明のゾーニング制御の導入	照 明	0.05		
		3c.5	高効率変圧器の導入	その他	0.085		
		3c.7	高効率UPSの導入	コンセント	0.015	情報通信	
		3c.8	照明の昼光利用照明制御の導入	照 明	0.07	事務室・教室	
		3c.9	照明の人感センサーによる在室検知制御の導入	照 明	0.03		
		3c.10	照明のタイムスケジュール制御の導入	照 明	0.025		
		3c.11	照明のセキュリティー連動制御の導入	照 明	0.02	事務室・客室	
		3c.12	デマンド制御システムの導入	その他	0.057		
		3c.13	タスク＆アンピエント照明システムの導入	照 明	0.25	事務室	
		3c.14	高効率給電設備の導入	その他	0.15		
		3c.15	照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入	照 明	0.008		
		3c.16	照明の局所制御の導入	照 明	0.04		
		3c.17	誘導灯の消灯制御の導入	照 明	0.01		
		3c.18	事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化	照 明	0.03	事務室	
d. 給排水・給湯設備	d. 給排水・給湯設備	3d.1	高効率給水ポンプの導入	給排水	0.1		
		3d.2	大便器の節水器具の導入	給排水	0.22		
		3d.4	洗面器の自動水栓の導入	給排水	0.03		
		3d.6	便所洗面・湯沸室への局所給湯システムの導入	給 湯	0.03		
		3d.7	排水再利用システム等の導入	給排水	0.052		
		3d.8	高効率給湯ヒートポンプユニットの導入	給 湯	0.292		
		3d.9	自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入	給 湯	0.167		
		3d.10	潜熱回収給湯器の導入	給 湯	0.1		
		3d.11	水道本管圧力利用システムの導入	給排水	0.1		
		3e.1	エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入	昇降機	0.5		
		3e.2	エレベーターの群管理制御の導入	昇降機	0.1		
f. その他	f. その他	3e.3	エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入	昇降機	0.02		
		3e.4	エレベーターの電力回生制御の導入	昇降機	0.111		
		3e.5	エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式の導入	昇降機	0.012		
		3f.3	高効率冷凍・冷蔵設備の導入	全 般	0.384	冷凍・冷蔵	
		3f.4	高効率エアコンプレッサーの導入	その他	0.01		
		3f.5	高効率プロワ・その他設備に係る高効率ポンプの導入	その他	0.01		
		3f.6	高効率クリーンルームの導入	熱負荷	0.158	クリーンルーム	
		3f.7	高効率厨房機器の導入	その他	0.1	厨房	
		3f.8	プロワ・その他設備に係るポンプのインバータ制御の導入	その他	0.01		
		3f.9	ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導入	外 気	0.05		
III 1 事業所及び設備の運用に関する事項 ・運用管理	a. 热源・热搬送設備	1a.1	燃焼機器の空気比の管理	热源本体	0.02	热源	
		1a.2	蒸気ボイラーの設定圧力の適正化	热源本体	0.007	蒸気ボイラー	
		1a.3	冷凍機の冷却水温度設定値の調整	热源本体	0.016	热源	
		1a.4	熱のエネルギー効率の実績	热源本体	0.03	热源	
		1a.5	部分負荷時の熱源運転の適正化	热源本体	0.03	热源	
		1a.6	部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化	水搬送	0.12	热源	
		1a.7	蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理	热源本体	0.007	蒸気ボイラー	
		1a.8	熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整	热源本体	0.015	热源	
		1a.9	蓄熱槽の管理	热源本体	0.021		
		1a.10	コーポレーティングの運転の適正化	热源本体	0.021		
		1a.12	ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認	热源本体	0.005	热源	
		1a.13	インバータ制御系統のバルブの開度調整	水搬送	0.05	热源	
		1a.14	熱源不要期間の熱源機器等停止	热源本体	0.01	热源	
		1a.15	空調開始時の熱源起動時間の適正化	热源本体	0.01	热源	
		1a.16	空調停止時の熱源運転時間の短縮	热源本体	0.04	热源	
		1a.17	空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値の調整	水搬送	0.06	热源	
		1a.18	再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップ運転の適正化	热源本体	0.01	热源	

	b. 空調・換気設備	1b.1 室使用開始時の空調起動時間の適正化	熱負荷	0.013		
		1b.2 CO2濃度・外気温温度による外気取入量の調整	外 気	0.015		
		1b.3 居室の室内温度の適正化	熱負荷	0.015		
		1b.4 ファンの間欠運転の実施	換 気	0.05		
		1b.5 電算室の空調機運転の適正化	熱負荷	0.03	情報通信	
		1b.6 空調運転時間の短縮	熱負荷	0.013		
		1b.7 冬季におけるペリメータ設定温度の適正化	外 皮	0.05		
		1b.8 クールビズ・ウォームビズによる空調設定温度の緩和	熱負荷	0.023	事務室・教室・研究室	
		1b.9 居室以外の室内温度の緩和	熱負荷	0.005		
		1b.10 冷却除湿再熱の停止	熱負荷	0.01		
		1b.11 建物全体の給排気バランスの管理	熱負荷	0.005		
		1b.12 エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化	換 気	0.035		
		1b.13 エレベーター機械室・電気室のファンの夏季停止	換 気	0.045		
		1b.14 エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還気設定温度の適正化	換 気	0.015		
		1b.15 冬季冷房になる室の設定温度の適正化	熱負荷	0.004		
		1b.16 ファンのブリーダーウィンの実施	換 気	0.015		
		1b.17 地下駐車場のスロープ等からの自然給気	換 気	0.075	駐車場	
		1b.18 パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施	熱源本体	0.05	パッケージ	
		1b.19 変風量システムの最小風量設定値の調整	空気搬送	0.06	空調機	
		1b.20 変風量システムのインバータ周波数下限値の調整	空気搬送	0.06	空調機	
		1b.21 廚房外調機の換気モード切換制御による換気モード運転の適正化	熱負荷	0.02	厨房	
	c. 照明・電気設備	1c.1 居室以外の照度条件の緩和	照 明	0.06		
		1c.2 清掃等の日常メンテナンス作業時の照明点灯時間・照度条件の適正化	照 明	0.01		
		1c.3 不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断	その他	0.01		
		1c.4 事務室の室内照度の適正化	照 明	0.03	事務室	
		1c.5 事務室の照度条件の緩和	照 明	0.05	事務室	
		1c.6 時間外等の照明点灯エリアの集約化	照 明	0.01		
		1c.7 人感センサーのタイマー設定時間の適正化	照 明	0.01		
	d. 給排水・給湯設備	1d.1 給水圧力の管理	給排水	0.08		
		1d.2 貯湯温度設定の緩和	給 湯	0.05		
		1d.3 掃水ポンプのバルブの開度調整	給排水	0.05		
		1d.4 洗浄便座暖房の夏季停止	給排水	0.2		
		1d.5 給水・給湯バルブの調整	給排水	0.05		
		1d.6 給湯温度設定の緩和	給 湯	0.05		
		1d.7 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止	給 湯	0.05		
		1d.8 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮	給 湯	0.1		
		1d.9 給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止	給 湯	0.05		
	e. 昇降機設備	1e.1 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減	昇降機	0.01		
		1e.2 エレベーターかご内の空調設定温度の緩和	昇降機	0.01		
	f. その他	1f.1 外部に面する出入口の開閉の管理	熱負荷	0.005		
		1f.2 非稼働エリアのエア供給弁の閉止	その他	0.01		
		1f.3 非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止	その他	0.01		
		1f.4 エアコンプレッサーの設定圧力の適正化	その他	0.01		
		1f.5 エアコンプレッサー吸込空気温度の管理	その他	0.01		
		1f.6 冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜(デフロスト)の実施	全 般	0.01	冷凍・冷蔵	
		1f.7 情報通信施設のPUEの実績	全 般	0.008		
2 ・保守管理	a. 热源・热搬送設備	2a.1 热源機器の点検・清掃	热源本体	0.012	热源	
		2a.2 冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃	热源補機	0.008	冷却塔	
		2a.3 热源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェック	热源本体	0.004	热源	
		2a.4 热交換器の清掃	热源補機	0.004	热源	
		2a.5 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検	热源本体	0.004	热源	
		2a.6 热源機器のメーカーによる遠隔監視	热源本体	0.002	热源	
	b. 空調・換気設備	2b.1 空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄	空気搬送	0.008		
		2b.2 センサー類の精度チェック及び制御ダンバ等の作動チェック	熱負荷	0.002		
		2b.3 空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄	空気搬送	0.002		
		2b.4 パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄	热源本体	0.002	パッケージ	
		2b.5 省エネファンベルトへの交換	換 気	0.027		
		2b.6 パッケージ形空調機のメーカーによる遠隔監視	热源本体	0.002	パッケージ	
	c. 照明・電気設備	2c.1 照明用制御設備の作動チェック	照 明	0.004		
		2c.2 照明器具の清掃及び定期的なランプ交換	照 明	0.004		
		2c.3 ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施	照 明	0.002		
	f. その他	2f.1 冷凍・冷蔵庫の保溫管理	全 般	0.002	冷凍・冷蔵	
		2f.2 エア配管・バルブからの漏れ点検及びエアコンプレッサー吸込みフィルターの清掃	その他	0.004		

別表第7

用途名	含まれる用途	標準一次エネルギー消費量単位 [MJ/m ² ・年]	熱源本体	熱源補機	水搬送	空気搬送	給湯	照明	コントロール	換気	給排水	昇降機	その他	全般	外皮	外気	熱負荷
事務所	オフィスビル、官公庁庁舎、警察署、消防署、刑務所、拘置所、斎場、研究施設(事務所のものに限る)、宗教施設等	2,000	0.258	0.045	0.031	0.118	0.014	0.202	0.184	0.062	0.008	0.025	0.053	1.000	0.050	0.136	0.452
商業施設(物販)	ショッピングセンター、百貨店、スーパー、遊技場、温浴施設、空港、バスターミナル等	3,700	0.247	0.044	0.011	0.040	0.009	0.208	0.192	0.128	0.009	0.054	0.060	1.000	0.027	0.102	0.340
商業施設(飲食)	飲食店、食堂、喫茶店等	3,700	0.247	0.044	0.011	0.040	0.009	0.208	0.192	0.128	0.009	0.054	0.060	1.000	0.027	0.102	0.340
宿泊施設	ホテル、旅館、公共宿泊施設、結婚式場、宴会場、福祉施設等	3,300	0.306	0.054	0.023	0.087	0.120	0.120	0.110	0.083	0.012	0.035	0.050	1.000	0.030	0.141	0.470
教育施設	高等学校、中学校、高等専門学校、各種学校等	1,500	0.349	0.062	0.011	0.040	0.004	0.187	0.173	0.058	0.004	0.024	0.090	1.000	0.067	0.138	0.460
医療施設	病院、大学病院等	3,500	0.272	0.048	0.025	0.095	0.180	0.109	0.101	0.070	0.010	0.030	0.060	1.000	0.029	0.132	0.440
情報通信施設	電算センター、データセンタ、管制施設等	9,000	0.350	0.061	0.042	0.160	0.003	0.045	0.306	0.014	0.002	0.006	0.012	1.000	0.008	0.008	0.613
文化・娯楽施設	美術館、博物館、図書館、集会場、展示場、競技場、運動施設、遊園地、競馬場、競艇場等	2,300	0.255	0.045	0.042	0.158	0.005	0.146	0.134	0.064	0.005	0.027	0.120	1.000	0.043	0.150	0.500
物流施設	常温倉庫、冷凍冷蔵倉庫、トラックターミナル、物流センター、卸売市場等	1,700	0.152	0.026	0.018	0.069	0.008	0.238	0.108	0.146	0.005	0.029	0.200	1.000	0.029	0.080	0.266
研究施設	実験研究施設、クリーンルーム、恒温恒湿室等	9,000	0.354	0.062	0.043	0.162	0.003	0.045	0.155	0.014	0.002	0.006	0.155	1.000	0.008	0.310	0.621
放送局	放送局、電波塔等	5,600	0.290	0.051	0.035	0.133	0.005	0.227	0.207	0.022	0.003	0.009	0.019	1.000	0.018	0.152	0.508
水族館	動物園、水族館等	6,900	0.085	0.015	0.014	0.053	0.002	0.049	0.045	0.021	0.002	0.009	0.707	1.000	0.010	0.050	0.167
駐車場	地下駐車場、車庫等	1,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.330	0.000	0.670	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
熱供給施設	熱供給施設等	—	0.760	0.095	0.095	0.010	0.000	0.010	0.010	0.010	0.000	0.000	1.000	0.000	0.003	0.010	0.010

別表第8

区分	事務所	商業施設 (物販)	商業施設 (飲食)	宿泊施設	教育施設	医療施設	文化・娛樂 施設	熱供給 施設
空調	1	1.133	1.467	1.667	1	1.667	1.467	0.8
換気	1	0.9	1.5	1	0.8	1	1	1

備考 上記以外の用途は、事務所の数値を用いる。

別表第9

適用範囲補正係数略称	適用範囲補正係数
熱源	<p>建物全体の総冷熱源容量に占める冷熱源機器の割合=H_{CH}/H_{CT} ただし、$H_{CH}=0$かつ$H_{CWP}\neq 0$の場合は、0.1とする。 この式において、H_{CT}、H_{CH}は、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <p>H_{CT} 建物全体の総冷熱源容量(地域冷暖房受入を含む。) H_{CH} 热源機器総冷却能力(地域冷暖房受入を含む。) H_{CWP} 水熱源パッケージ形空調機総冷却能力</p>
冷却塔	<p>建物全体の総冷熱源容量に占める冷却塔の割合=($H_{CC}+H_{CP})/H_{CT}$ この式において、H_{CT}、H_{CC}は、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <p>H_{CT} 建物全体の総冷熱源容量(地域冷暖房受入を含む。) H_{CC} 水冷熱源機器総冷却能力 H_{CP} 水熱源パッケージ形空調機総冷却能力</p>
蒸気ボイラー	<p>建物全体の総温熱源容量に占める蒸気ボイラーの割合=H_{SB}/H_{HT} この式において、H_{HT}、H_{SB}は、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <p>H_{HT} 建物全体の総温熱源容量(地域冷暖房受入を含む。) H_{SB} 蒸気ボイラー総加熱能力</p>
空調機	<p>建物全体の総冷熱源容量に占める空調機の割合=H_{CA}/H_{CT} この式において、H_{CT}、H_{CA}は、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <p>H_{CT} 建物全体の総冷熱源容量(地域冷暖房受入を含む。) H_{CA} 空調機総冷却能力</p>
パッケージ	<p>建物全体の総冷熱源容量に占めるパッケージ形空調機の割合=($H_{CAP}+H_{CWP})/H_{CT}$ この式において、H_{CT}、H_{CAP}、H_{CWP}は、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <p>H_{CT} 建物全体の総冷熱源容量(地域冷暖房受入を含む。) H_{CAP} 空気熱源パッケージ形空調機総冷却能力 H_{CWP} 水熱源パッケージ形空調機総冷却能力</p>
ファンコイル	<p>建物全体の総冷熱源容量に占めるファンコイルユニットの割合=H_{CF}/H_{CT} この式において、H_{CT}、H_{CF}は、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <p>H_{CT} 建物全体の総冷熱源容量(地域冷暖房受入を含む。) H_{CF} ファンコイルユニット総冷却能力</p>
駐車場	<p>ファン総電動機出力に占める駐車場ファン総電動機出力の割合=E_{FP}/E_{FT} この式において、E_{FT}、E_{FP}は、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <p>E_{FT} ファン総電動機出力 E_{FP} 駐車場ファン総電動機出力</p>
情報通信	情報通信施設の用途別エネルギー消費比率
事務所	事務所の用途別エネルギー消費比率
厨房	商業施設(飲食)の用途別エネルギー消費比率
事務室・客室	<p>延床面積に占める事務室及び客室の床面積の割合=($A_O+A_G)/A_T$ この式において、A_T、A_O、A_Gは、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <p>A_T 延床面積 A_O 主たる事務室の総床面積 A_G 主たる客室の総床面積</p>
事務室・教室	<p>延床面積に占める事務室及び客室の床面積の割合=($A_O+A_C)/A_T$ この式において、A_T、A_O、A_Cは、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <p>A_T 延床面積 A_O 主たる事務室の総床面積 A_C 主たる教室の総床面積</p>
事務室	<p>延床面積に占める事務室の床面積の割合=A_O/A_T この式において、A_T、A_Oは、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <p>A_T 延床面積 A_O 主たる事務室の総床面積</p>
事務室・教室・研究室	<p>延床面積に占める事務室及び客室の床面積の割合=($A_O+A_C+A_L)/A_T$ この式において、A_T、A_O、A_C、A_Lは、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <p>A_T 延床面積 A_O 主たる事務室の総床面積 A_C 主たる教室の総床面積 A_L 主たる研究室の総床面積</p>
冷凍・冷蔵	<p>建物全体の一次エネルギー消費量に占める冷凍・冷蔵設備の割合=$E_{RC}\times 9.76\times 1700/E_T$ この式において、E_T、E_{RC}は、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <p>E_T 建物全体の一次エネルギー消費量実績 E_{RC} 冷凍・冷蔵設備の圧縮機総電動機出力</p>
クリーンルーム	<p>延床面積に占める高効率クリーンルームの床面積の割合=$A_{CR}\times 4/A_T$ この式において、A_T、A_{CR}は、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <p>A_T 延床面積 A_{CR} 高効率クリーンルームの床面積</p>

別表第10

用途	主たる室用途	用途名	事務所	商業施設 (物販)	商業施設 (飲食)	宿泊施設	教育施設	医療施設	情報通信 施設	文化・娛 楽施設	物流施設	研究施設	放送局	水族館	駐車場	熱供給施 設	
共通	エントランスホール	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-	0.03	
	廊下	0.1	0.05	0.05	0.05	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.05
便所		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	-	-	0.05
倉庫		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
駐車場		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事務室	0.6	0.03	0.03	-	-	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.3	-	-	0.1
会議室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電算室	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
商業施設	物販店舗	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	飲食店舗客席	-	-	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	飲食店舗厨房	-	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	店舗通路	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宿泊施設	ホテルロビー	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	客室	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	客室廊下	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	宴会場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育施設	教室	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大教室	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	研究室	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	体育館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医療施設	病室	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	診察室	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文化施設	会議場	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-
	ロビー・ホワイエ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-
	樂屋	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-
物流施設	物流倉庫	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-

別表第11

評価項目の区分 No.	評価項目	評価項目 評価項目	評価内容	取組状況の程度		評価点 得点の算出方法
				点数 式1による。	P 係数 K	
1. 建物外皮の省エネルギー性能	1 高性能な建物外皮の導入	主たる建築物に高性能な建物外皮などの程度導入されているか。 評価点 = $(R^*_{\text{H}} - R^*_{\text{A}}) / (R^*_{\text{H}} - R^*_{\text{L}}) \cdots \text{(式1)}$ (ただし、最高1点、最低0点とし、PAL*削減率が0.04未満の場合0点とする。)	PAL^* の削減率	点数 式1による。	P 係数 K	評価点 評価点×45×0.05
2. 設備システムの高効率化	1 設備システムの高効率化	主たる建築物の省エネルギー性能がどの程度か。 評価点 = $0.8 + 0.2 (ER^*_{\text{H}} - ER^*_{\text{A}}) / (ER^*_{\text{H}} - ER^*_{\text{L}}) \cdots \text{(式2)}$ (ただし、最高0.8点とし、事業所全体ERRが最低ERR未満の場合は0点とする。)	ER^*_{A} $ER^*_{\text{A}} = 1 - BE^*$ $BE^* = 1 - (ER^*_{\text{D}} / ER^*_{\text{R}})$ 又は $ER^*_{\text{A}} = 1 - (ER^*_{\text{D}} / ER^*_{\text{R}})$ $ER^*_{\text{A}} = 1 - (ER^*_{\text{D}} / ER^*_{\text{R}})$ 事業所内に複数の建物があり、全ての建物で基準一次エネルギー消費量、 設計一次エネルギー消費量が算出されている場合、以下により ER^*_{A} を算出する。 $ER^*_{\text{A}} = 1 - (\sum ER^*_{\text{D1} \sim n} / \sum ER^*_{\text{R1} \sim n})$ 事業所内に複数の建物があり、全ての建物でBPImが算出されている場合、 又はBPImが算出されている建物と基準一次エネルギー消費量、設計 一次エネルギー消費量が算出されている建物が混在している場合、 以下により ER^*_{A} を算出する。 $ER^*_{\text{A}} = \sum (ER^*_{\text{1}} \times A^*_{\text{1}} + \dots + ER^*_{\text{n}} \times A^*_{\text{n}}) / A^*$ $A^* = \sum (A^*_{\text{1}} + \dots + A^*_{\text{n}})$ 基準一次エネルギー消費量、設計一次エネルギー消費量が算出されている場合 $ER^*_{\text{n}} = 1 - (ER^*_{\text{Bm}} / ER^*_{\text{Rn}})$ BPImが算出されている建物の場合	点数 式2による。	P 係数 K	評価点 評価点×45×0.95

$ER*_{n} = 1 - BE*_{n}$ <p>これらの式において、$ER*_{A}, ER*_{H}, ER*_{L}, A*, A*_{1 \sim n}, ER*_{R1 \sim n}, ER*_{R1 \sim n}$ $ER*_{D1 \sim n}$は、それぞれ次の数値を表すものとする。</p> <p>$ER*_{A}$ 事業所全体ERR $ER*_{H}$ 最高ERR=75% $ER*_{L}$ 最低ERR(表1.1に定める用途ごとの最低ERRを用途ごとの床面積で加重平均したものとする。)</p> <p>$ER*_{R}$ 基準一次エネルギー消費量(単位 GJ/年) $ER*_{D}$ 設計一次エネルギー消費量(単位 GJ/年) $BE*$ BEの値 $ER*_{1 \sim n}$ 棟1～nごとのERR</p> <p>$A*$ 延べ面積の合計値(単位 m²)</p> <p>$A*_{1 \sim n}$ 棟1～nごとの延べ面積(単位 m²)</p> <p>$ER*_{R1 \sim n}$ 棟1～nごとの基準一次エネルギー消費量(単位 GJ/年) $ER*_{D1 \sim n}$ 棟1～nごとの設計一次エネルギー消費量(単位 GJ/年)</p>	<p>表1.1 用途ごとの最低ERR</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">用途名</th> <th style="text-align: center;">最低ERR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事務所</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>商業施設(物販)</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>商業施設(飲食)</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>宿泊施設</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>教育施設</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>医療施設</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>文化・娯楽施設</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table> <p>$ER*_{L}$は次に掲げる式によって計算したものとする。</p> $ER*_{L} = \sum (ER*_{D1 \sim n} \times A_{1 \sim n}) / \sum A_{1 \sim n}$ <p>この式において、$ER*_{D1 \sim n}, A_{1 \sim n}$はそれぞれ次の数値を表すものとする。</p> <p>$ER*_{1 \sim n}$ 用途ごとの最低ERR $A_{1 \sim n}$ 用途ごとの床面積</p>	用途名	最低ERR	事務所	40%	商業施設(物販)	30%	商業施設(飲食)	30%	宿泊施設	30%	教育施設	40%	医療施設	30%	文化・娯楽施設	30%	<p>Σ(各項目の評価点×各項目の係数) × 45 × 0.1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">採用無し</th> <th style="text-align: center;">採用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自然採光を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>自然通風を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4 空調1次ボンブ変流量制御の導入</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5 冷却水ボンブ変流量制御の導入</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6 空調2次ボンブの末端差圧制御の導入</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	用途	採用無し	採用	自然採光を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	0	1	自然通風を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	0	1	3 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入	0	1	4 空調1次ボンブ変流量制御の導入	0	1	5 冷却水ボンブ変流量制御の導入	0	1	6 空調2次ボンブの末端差圧制御の導入	0	1
用途名	最低ERR																																						
事務所	40%																																						
商業施設(物販)	30%																																						
商業施設(飲食)	30%																																						
宿泊施設	30%																																						
教育施設	40%																																						
医療施設	30%																																						
文化・娯楽施設	30%																																						
用途	採用無し	採用																																					
自然採光を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	0	1																																					
自然通風を利用したシステムが、主たる室用途の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	0	1																																					
3 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入	0	1																																					
4 空調1次ボンブ変流量制御の導入	0	1																																					
5 冷却水ボンブ変流量制御の導入	0	1																																					
6 空調2次ボンブの末端差圧制御の導入	0	1																																					
<p>3. 未評価技術に関する性能</p>	<p>1 自然採光を利用したシステムの導入</p> <p>自然採光を利用するか。</p> <p>2 自然通風を利用したシステムの導入</p> <p>自然通風を利用するか。</p> <p>3 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入</p> <p>クールトレンチ、ヒートトレインチその他の年間を通して安定した地中温度の利用のための措置が導入されているか。</p> <p>4 空調1次ボンブ変流量制御の導入</p> <p>空調1次ボンブの台数制御又はインバータによる変流量制御が、空調1次ボンブ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。</p> <p>5 冷却水ボンブ変流量制御の導入</p> <p>冷却水ボンブの台数制御又はインバータによる変流量制御が、冷却水ボンブ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。</p> <p>6 空調2次ボンブの末端差圧制御の導入</p> <p>空調2次ボンブの末端差圧制御等が、空調2次ボンブ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">採用</th> <th style="text-align: center;">採用無し</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.09</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.17</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>0.8</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>0.8</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	採用	採用無し	1	0.09	0	0	1	0.17	0	0	1	0.01	0	0	1	0.04	0.8	0.5	0	0	1	0.8	0.5	0.5	0	0	1	0.03	0.8	0.5	0	0					
採用	採用無し																																						
1	0.09																																						
0	0																																						
1	0.17																																						
0	0																																						
1	0.01																																						
0	0																																						
1	0.04																																						
0.8	0.5																																						
0	0																																						
1	0.8																																						
0.5	0.5																																						
0	0																																						
1	0.03																																						
0.8	0.5																																						
0	0																																						

7	冷却塔ファンインバータ制御の導入	冷却塔ファンのインバータ制御が、冷却塔ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	50%未満に採用又は採用無し 95%以上に採用 70%以上55%未満に採用 50%以上70%未満に採用 50%未満に採用又は採用無し 採用 採用無し	0 1 0.8 0.5 0 1 0	0.02
8	ブリーカーリングシステムの導入	有効に機能するブリーカーリングシステムが導入されているか。	50%未満に採用又は採用無し 採用 採用	0 1 1	0.02
9	空調2次ポンプの送水圧力設定制御の導入	空調2次ポンプの送水圧力設定制御が、空調2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 50%以上70%未満に採用 50%未満に採用又は採用無し	1 1 0.5 0	0.01
10	CO2濃度による外気量制御の導入、CCO2濃度による外気量制御が、空調用総外気導入量(厨房用を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	CCO2濃度による外気量制御が、空調用総外気導入量(厨房用を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 50%以上70%未満に採用 50%未満に採用又は採用無し	1 0.8 0.5 0	0.3
11	デシカント空調システムの導入	デシカント空調システムが、空調用総外気導入量(厨房用を除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用 70%以上95%未満に採用 50%以上70%未満に採用 50%未満に採用又は採用無し	1 0.8 0.5 0	0.09
12	照明のゾーンング制御の導入	照明の点滅区分の細分化と、主たる廊下、エントランスホール、駐車場等の間引きによるゾーンング制御がどの程度導入されているか。	廊下及び駐車場の間引き 廊下のみの間引き 駐車場のみの間引き 採用無し	1 0.8 0.5 0	0.12
13	高効率変圧器の導入	超高効率変圧器が、600Vを超えて7,000V以下の総変圧器容量に対して、どの程度の割合で導入されているか。	採用 採用無し	1 0	0.05